

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Stan projektowany

Budynek przedszkola zasilany będzie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i będzie realizowana wg oddzielnego opracowania. Złącze ZK1 wraz z szafką z pomiarem rozliczeniowym PP zlokalizowana będzie przy granicy działki. Tablica TG zasilana będzie projektowanym WLZ kablem YAKXS 4 x 120 wyprowadzonym z szafki jw.