

BS-Projekt Sp. z o.o.

al. Armii Krajowej 54, pok. 103

50-541 Wrocław

DOTYCZY: budowy oświetlenia drogowego przy Łączniku Długotłęka we Wrocławiu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.06.2025 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przekazuje następujące dane koordynacyjne w zakresie oświetlenia drogowego:

1. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego znajdują się na stronie ZDIUM <https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/>
2. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla projektowanego odcinka oświetlenia należy przyjąć klasę oświetlenia M3 o następujących parametrach:
 - minimalna średnia luminancja powierzchni drogi $L_{sr} = 1 \text{ cd/m}^2$;
 - minimalna równomierność całkowita luminancji $U_o = 0,4$;
3. Doświetlenie przejść dla pieszych należy wykonać według wymagań technicznych - „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu 20.08.2018 r.
4. Uwzględnić doświetlenie stref przejściowych przed i za przejściem dla pieszych.
5. Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowej szafki oświetleniowej.
6. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy i w eksploatacji ZDIUM.
7. Numerację słupów oświetleniowych należy ustalić na etapie realizacji w ZDIUM.
8. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie.
9. Niniejsze dane koordynacyjne są ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora
Przemysław Nowacki
Naczelnik Wydziału

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. EEXO a/a.

KONTAKT:

Grzegorz Cwiekala

Główny specjalista

tel. +48 71 376 07 50 | e-mail: grzegorz.cwiekala@zdium.wroc.pl