



1. Prace w rejonie skrzyżowań proj. kanału z istn. ubrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela ubrojenia, zgodnie z warunkami określonymi w uzgodnieniu branżowym.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wykopami kontrolnymi rzędne zagłębienia istniejącego ubrojenia podziemnego.
3. Każdorazowo wykonując wykopy należy sprawdzić lokalizację istniejącego ubrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia ubrojenia niezinventaryzowanego.
4. Miejsca skrzyżowań proj. kanału z istn. zaciągami należy zabezpieczyć rurą ochr. o di. L=3,0 m, zgodnie z normą PN-91/M34501 oraz rysunkiem szczegółowym załączonym do projektu technicznego.
5. Miejsca skrzyżowań proj. kanału z istn. kablami podziemnymi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o di. L=2,5m
 - kable nN rura ochronna Ø110 koloru niebieskiego
 - kable SN rura ochronna Ø160 koloru czerwonego
 - kable teletechniczne - rura ochronna dwudzielną Ø110.