


Wszystkie elementy/urządzenia zlokalizowane na powierzchni dachu chronić instalacją odgromową. Przewody odprowadzające prowadzone będą w rurach odgromowych o grubości ścianek min. 5mm w warstwie ocieplającej budynek lub bez rur odgromowych w pasie wełny mineralnej o szerokości min. 20cm lub na uchwytach dystansowych.

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA UZIOMU POZIOMEGO - OTOKOWEGO MIN. 1M ZOSTAŁ PRZYJĘTY Z UWAGI NA STREFY PRZEMARAZANIA GRUNTU I ZMINIMALIZOWANIE WPŁYWU ZMIAN WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA PARAMETRY UZIOMU W CIĄGU ROKU. PRZECIWDZIAŁAJĄC SZYBKIEJ KOROZJI PRZY STYKU POWIETRZE - ZIEMIA, PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WCHODZĄCE DO ZIEMI ZABEZPIECZYĆ ZA POMOCĄ **TAŚM ANTYKOROZYJNYCH LUB TULEI TERMOKURCZLIWYCH** NA ODCINKU 0,5M W GŁĘB ZIEMI I 0,3M POWYŻEJ POWIERZCHNI GRUNTU.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa obiektu budowlanego: | | MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W RAMACH PROGRAMU "OCHRONY LUDNOŚCI i OBRONY CYWILNEJ" | |
| Adres obiektu budowlanego: | | 080207_2 MASZEWO - GMINA / 0007 MASZEWO / DZ.NR 233/2 | |
| Tytuł rysunku: | | RZUT PARTERU - INST. ELEKTR. | |
| Architekt projektant: | | mgr inż. Marek Wrotkowski upr. LBS/0055/PBE/18 spec. elektr. | |
| Architekt sprawdzający: | | inż. Ryszard Grzegorzewski upr. 3/69 spec. elektr. | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA. 66-110 Babimost, ul.Piłsudskiego 83; tel:/068/ 351 28 71; bogdan.radny@op.pl | | E/07 1:100 01.10.2025r. | |
| | |  | |