



Legenda:

1. Kocioł na pellet 75kW Kostrzewa EEI Pellets 75	1szt.
2. Zasobnik na pellet 470l	1szt.
3. Naczynie wzbiornicze Reflex N800, 1,9bar	1szt.
4. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1" 3bar	1szt.
5. Pompa obiegowa Stratos MAXO 40/0,5-4	1szt.
6. Zawór 3-drogowy z siłownikiem do podmieszania gorącego	1szt.
7. Filtroodmulnik TerFM50 – DN50	1szt.
8. Bufor c.o. 1000l bez węzownicy LEMET	2szt.
9. Pompa obiegowa Stratos MAXO 25/0,5-10	2szt.
10. Istniejący filtroodmulnik	1szt.
11. Stacja uzdatniania wody aquaset 500-N	1szt.
12. Filtr siatkowy DN25	1szt.
13. Zawór antyskażeniowy BA DN50	1szt.
14. Istniejący zasobnik c.w.u.	1szt.
15. Istniejące rozdzielacze	2szt.



Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Investor: Wojewódzki Zakład Opieki
Psychiatrycznej sp. z o.o.
Sokołówka 1
62-840 Koźminek

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku
administracyjno - mieszkalnego w
Sokołówce - kotłownia na biomasę o
mocy 75kW
Adres inwestycji: Sokołówka 1, gm. Koźminek,
dz. nr 101/4, obręb 0008,
jednostka ewidencyjna 300705_5.

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Sajnaj	Inst. Sanit.	WKP/0299/ PWOS/08	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Biłska	Inst. Sanit.		

Nazwa rysunku:	Schemat hydrauliczny	Numer rysunku:	IS.04
Branża:	Sanitarna	Skala:	-
Data:	Sierpień 2025		