



KSWiK/OK/DT/217/2023

Kowary 06-11-2023

**EM-Projekt  
Firma Handlowo-Usługowa  
ul. Poznańska 2/2  
58-540 Karpacz**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.11.2023 roku podajemy niżej techniczne warunki przyłączenia do planowanej inwestycji **w Kowarach przy ul. Św. Anny** do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej:

1. Zapewnia się dostawę wody na cele socjalno - bytowe **w ilości 5,0 m<sup>3</sup>/d** z istniejącej sieci wodociągowej **W100** będącej w posiadaniu Spółki zaznaczonej na mapie kolorem zielonym pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
  - Opracowania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego.
  - Projekt budowlany przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w tutejszej Spółce.
  - Na granicy działki zaprojektować oraz wybudować studnię wodomierzową.
  - Stosowania do budowy przyłączy rur PE klasy PN 16 oraz armatury Saint-Gobain, Hawle, VAG lub równoważnej.
  - Wodomierz przystosowany do modułu radiowego projektować na konsoli, za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN-EN 1717.
  - Ciśnienie we wskazanym rurociągu w miejscu wpięcia wynosi ok. **0,26 MPa**.
  - Z uwagi na niskie pH wody w sieci tj.  $\leq 6,5$  nie zaleca się wykonania instalacji wewnętrznej z rur miedzianych.
  - Na przejście przyłącza przez grunty nie będące w posiadaniu inwestora potrzebna jest pisemna zgoda właścicieli.
  - Warunkiem wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej jest odbiór techniczny przyłącza przed zasypaniem, podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.



- Po wykonaniu prac należy zlecić inwentaryzację powykonawczą w jednostce wykonawstwa geodezyjnego oraz wykonanie protokołów z płukania, dezynfekcji i próby szczelności.
2. Zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych **w ilości 5,0 m<sup>3</sup>/d** do kanalizacji sanitarnej **DN 200** będącej w posiadaniu Spółki zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
- Opracowania projektu budowlanego przyłącza.
  - Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w tutejszej Spółce.
  - Do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur PVC o klasie min. SN8
  - Włączenie bez powiadomienia Przedsiębiorstwa będzie traktowane jako bezumowne wpięcie i korzystanie z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, w takich przypadkach Spółka będzie dochodziła roszczeń zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. 2018 poz. 1152 z dnia 14.06.2018 ze zmianami.
  - Rozliczenie za odprowadzanie ścieków będzie dokonywane z wodomierza głównego.
  - Wpięcie przyłącza do istniejącej studni wykonać za pomocą wiertnicy. Użyć uszczelki in situ na łączeniu rury z betonową studnią.
  - Warunkiem wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest odbiór techniczny przyłączy przed zasypaniem, podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
  - Spadek przyłącza winien wynosić minimalnie 1,5-2% tj. 1,5 do 2,0 cm/mb,
  - Nie wolno stosować młynków koloidalnych.
  - Po wykonaniu prac należy zlecić inwentaryzację powykonawczą w jednostce wykonawstwa geodezyjnego oraz wykonanie protokołów z płukania i próby szczelności. W przypadku wątpliwości KSWiK Sp. z o.o. może wymagać przeprowadzenia inspekcji TV wykonanego przyłącza.



- Odbiory techniczne dokonywane są przez przedstawicieli tutejszej Spółki we **wtorki** oraz **piątki** w godzinach **9<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>** po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numer **(757182771)**.

**Warunki techniczne ważne są dwa lata od dnia ich określenia.**

W załączeniu przekazujemy mapę z naniesioną siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*dr Dariusz Daraż*

**Sprawę prowadzi**

Paweł Piskórz

Tel. 75 718 27 71





