

Separator z wkładem lamelowym np typ ESL–Z 10/100 o parametrach:

- Qnom = 10 l/s
- Qmax = 100 l/s
- Dw = 1200 mm
- rzeczywista pojemność części osadowej = 180 dm3
- pojemnosc magazynowania oleju = 150 dm3
- korpus wykonany z betonu i żelbetu z betonu wibroprasowanego C45/55

Separator wykonać zgonie z instrukcją montażu danego producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrów
tel. 502 502 729

INWESTOR

GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Nazwa zadania inwestycyjnego:
BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BRZÓSKI-FALKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BRZÓSKI-FALKI, BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE I WYSOKIE MAZOWIECKIE

Nazwa obiektu budowlanego:
DROGA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres obiektu:
woj. podlaskie pow.wysokomazowiecki, m. Wysokie Mazowieckie, msc. Brzóski-Falki, msc. Brzóski Brzezińskie - gm. Wysokie Mazowieckie - ul. Szpitalna

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY		Branża: SANITARNA
Nazwa oraz numer tomu/liczba wszystkich tomów: TOM 2/4 KANALIZACJA DESZCZOWA		
Data: 15.12.2024r.	Tytuł rysunku: Separator substancji ropopochodnych	Nr rys.: 6 / Nr str.:
Skala: -		Nr ark. /Ilość ark.: 1/1

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specjalność	Podpis
BRANŻA SANITARNA			
Projektant	mgr inż. Michał Markowski	PDL/0115/POOS/11 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Robert Dąbrowski	PDL/0045/POOS/14 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	