

Załącznik nr 1 do wniosku o zamówienie publiczne.

Nr	Adres montażu instalacji fotowoltaicznej	Moc instalacji	Miejsce montażu	Rodzaj usterki/wady
1	07-130 Łochów, Pogorzelec	5kw	budynek mieszkalny	awaria falownika, usterka uziemienia
2	07-130 Łochów, Jasiorówka	5kw	budynek mieszkalny	brak mocowania instalacji elektrycznej, instalacja leżąca na blasze dachu, błąd pamięci RAM falownika, mocowanie straciło szczelność i powoduje przeciekanie wody do wewnątrz budynku
3	07-130 Łochów, Gwizdały,	5kw	budynek gospodarczy/grunt	brak uziemienia
4	07-130 Łochów, Łaski	3kw	budynek mieszkalny	brak uziemienia, instalacja nie działa prawidłowo, ponieważ nie produkuje prądu w niektóre miesiące
5	07-132 Ostrówek, Ogrodniki	3,7kw	budynek mieszkalny	brak wyłącznika różnicowoprądowego, uziom za wysoki
6	07-130 Łochów	2kw	budynek mieszkalny	głośna praca inwertera, zaniżona wydajność
7	07-132 Ostrówek	2kw	budynek mieszkalny	nieprawidłowe wykonanie uziemienia

8	07-132 Ostrówek,	2kw	budynek mieszkalny	niewłaściwe podłączenie uziemienia
9	07-130 Łochów	2kw	budynek mieszkalny	<p>przewody AC i DC -przewody linkowe bez końcówek tulejkowych, niestabilne połączenia elektryczne; przewody DC na dachu- przewody luźno ułożone, owijane wokół krawędzi konstrukcji dachowej, uszkodzenie izolacji; złącza MC4 nie zostały przymocowane do ramy paneli PV przy użyciu odpowiednich klipsów, leżą na dachu; przewody DC pomiędzy panelami a rozdzielnicą zbyt krótkie i zostały sztukowane przez dodatkowe połączenia wykonane na poddaszu; rozdzielnica DC- nieprawidłowe zakończenia przewodów;</p> <p>nieprawidłowe zastosowanie dławików w rozdzielnicach AC/DC; rozdzielnice zamontowane są na zewnątrz budynku; brak studzienki rewizyjnej do uziomu- złącze uziemienia zostało zasypane pod kostką brukową</p>
10	07-130 Łochów Nadkole	2kw	budynek mieszkalny	<p>spadek wydajności produkcji prądu, zmniejszone napięcie wychodzące z paneli fotowoltaicznych, amperaż, średnia produkcja prądu do sieci, napięcie na sieci zewnętrznej gdzie prąd jest wysyłany nie przekracza 242 V</p>

11	07-130 Łochów	3,7kw	budynek mieszkalny	trzy panele z jedenastu nie pracują
12	07-130 Łochów, Kaliska	2kw	budynek mieszkalny	uziom podpięty pod istniejące uziemienie elektryczne budynku, brak uziemienia instalacji
13	07-130 Łochów,	4,5kw	budynek mieszkalny	źle zamontowane kable i wtyczki pod panelami
14	07-130 Łochów	4,5kw	budynek mieszkalny	źle zamontowane uziemienie

