



Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa
1	1.50	Grzejnik
2	1.50	Grzejnik
3	1.50	Grzejnik
4	3.00	Gniazda dedykowane
5	3.00	Gniazda
6	0.80	Oświetlenie
7	0.80	Oświetlenie elewacyjne
8	-	Zegar astronomiczny
9	0.30	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
10	3.50	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
11	-	Rezerwa
12	-	Rezerwa
13	-	Rezerwa
14	-	Rezerwa
15	-	Lampki kontroli napięcia
16	-	Ochronnik typ 2

Wytrzymałość zwarciorowa aparatury:
Wyłączniki nadprądowe 10kA wd. EN/IEC 60898-1
Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszą pochodzić od jednego producenta w celu łatwości serwisowania i wynikających z tego kosztów.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy należy opisać w czytelny sposób.

Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 16A i charakterystyce wyłączania B, oraz wyłącznik różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A

Legenda: Wyłącznik nadprądowy + wyłącznik różnicowo prądowy (2 aparaty)
Nie dopuszcza się montowania wyłączników kompaktowych (1 aparat) dla charakterystyki członu różnicowo-prądowego typu B. Dopuszcza się zastosowanie aparatów kompaktowych dla charakterystyki członu różnicowo - prądowego typu A lub AC.

Lokalizację elementu światłoczułego ustalić z Inspektorem Nadzoru na etapie budowy. Element światłoczuły połączyć do zegara dedykowanym przewodem. Wypusty dachowe wyposażone w samoregulację

Obwody należy dzielić na poszczególne fazy tak, aby obciążenie każdej z faz było takie samo, lub różniło się nie więcej niż 5%

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant: Elektryka	mgr inż. Robert Nawrot spec.elektryka	upr. nr LOD/5078/PWBE/23
	Sprawdził: Elektryka	mgr inż. Jacek Frydrysiak spec.elektryka	upr. nr 617/94/WŁ

data sporządzenia rysunku: 30.04.2025r.	PROJEKT TECHNICZNY		nr rysunku: E-17
	Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA KOMPLEKSU PLACU EDUKACYJNEGO W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: ZESPÓŁ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIETLENIE TERENU, CZTERY ZESPOŁY KONTENERÓW PREFABRYKOWANYCH ORAZ TRZY PERGOLE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAMIENIU.		
	Lokalizacja:	działki nr ewid. 8/13; 8/7; jedn. ewid.: 141803_2 Lesznówola obręb ewid.: 0032 Zakłady Zamienie ID działek: 141803_2.0032.8/13; 141803_2.0032.8/7	skala: ■
	Inwestor:	Gmina Lesznówola ul. Gminna 60 05-506 Lesznówola	
	Tytuł rys.:	SCHEMAT ROZDZIELNICY R4	
	Eement:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	