

DROGTIM Adam Pawłucki
ul. Jedności Narodowej 81/2a
50-262 Wrocław

Dotyczy: warunków technicznych dla oświetlenia drogowego ul. Bławatnej w m.
Mirków, gmina Długoleka.

Po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Rafała Rybaka,
działającego w imieniu Gminy Długoleka, który zarejestrowano w Urzędzie Gminy
w dniu 22 czerwca 2022 r. pod nr 26081/6/2022, informuję że:

1. Projektowane oświetlenie należy wpiąć do istniejącego oświetlenia ulicy
Bławatnej - punkt świetlny na wysokości dz. nr 67/37.
Oświetlenie ul. Bławatnej zasilane jest ze złącza na dz. nr 325 (moc
umowna 2 kW, układ pomiarowy 1-fazowy).
2. Nie ma kolizji istniejącej sieci oświetlenia drogowego z przebiegiem
projektowanej drogi wraz z oświetleniem.
3. W obrębie projektowanego oświetlenia nie ma istniejących sieci będących
pod zarządem Gminy Długoleka (sieć kanalizacji znajduje się pod
zarządem ZUK).

Kierownik Wydziału
Remontów i Inwestycji
Michał Ciosek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INSPEKTOR
Elżbieta Grzebiat
Elżbieta Grzebiat

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

Długoleka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl