



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.419.2023.PP

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6; art. 393 ust. 4; art. 396 ust. 1; art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, 4, 6, 7 i 8; art. 403 ust. 1, 2 pkt 2 i 12, art. 407 ust. 1 i 2 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.; dalej *Prawo wodne*/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm./, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych* /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/ po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Pawluckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a) wykonanie umocnionego wylotu Wyl1 DN300 projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski;
 - b) przebudowa odcinka rowu melioracyjnego R-T poprzez wykonanie przepustu P-1 o średnicy 1000 mm na działkach nr 354/1 i 354/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski;
- 2) usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty układ projektowanej kanalizacji deszczowej w obszarze rozbudowanej drogi gminnej w ciągu ul. Bławatnej w zakresie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną, pochodzących z obszaru nawierzchni ww. drogi, ciągu pieszo-rowerowego i pasa zieleni za pomocą projektowanego wylotu Wyl1 DN300 do urządzenia wodnego – rowu drogowego na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski;

orzekam:

- I. Wydaję Wójtowi Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - 1) wykonanie umocnionego wylotu Wyl1 DN300 projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, o następujących parametrach:
 - a) średnica: 300 mm;
 - b) rzędna dna wylotu: 124,95 m n.p.m.;
 - c) rzędna dna rowu w miejscu wylotu: 124,95 m n.p.m.;
 - d) umocnienie wylotu: prefabrykowany;

- e) umocnienie koryta rowu drogowego: na skarpach i w dnie koryta po obu stronach wylotu na długości 2,0 m od wylotu – prefabrykowane betonowe płyty ażurowe na ławie z betonu z wypełnieniem szczelin betonem;
 - f) współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia [PL-ETRF2000] – strefa 6:
X: 5670301,17 Y: 6442549,75;
 - g) dodatkowo: krata zabezpieczająca na wylocie lub kłapa zwrotna;
- 2) przebudowa odcinka rowu melioracyjnego R-T poprzez wykonanie przepustu P-1 o średnicy 1000 mm na działkach nr 354/1 i 354/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, o następujących parametrach:
- a) średnica: 1000 mm;
 - b) długość: ok. 9,0 m;
 - c) rzędna dna wlotu: 124,17 m n.p.m.;
 - d) rzędna dna wylotu: 124,07 m n.p.m.;
 - e) spadek podłużny dna: ok. 1%;
 - f) rzędna dna rowu w miejscu wylotu: 124,07 m n.p.m.;
 - g) materiał: tworzywo sztuczne;
 - h) umocnienie koryta rowu melioracyjnego R-T: na skarpach do wysokości 1,0 m i w dnie koryta nieregularny kamień wtopiony w beton na długości ok. 3,0 m powyżej i poniżej przepustu;
 - i) współrzędne wlotu w geodezyjnym układzie odniesienia [PL-ETRF2000] – strefa 6:
X: 5670292,65 Y: 6442579,23;
 - j) współrzędne wlotu w geodezyjnym układzie odniesienia [PL-ETRF2000] – strefa 6:
X: 5670301,28 Y: 6442576,70;

w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długołęka”.

- II. Wydaję Wójtowi Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty układ projektowanej kanalizacji deszczowej w obszarze rozbudowanej drogi gminnej w ciągu ul. Bławatnej w zakresie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną, pochodzących z obszaru nawierzchni ww. drogi, ciągu pieszo-rowerowego i pasa zieleni, podczyszczonych we wpustach ulicznych z częścią osadnikową, za pomocą projektowanego wylotu Wyl1 DN300 do urządzenia wodnego – rowu drogowego na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, w ilości:

Powierzchnia rzeczywista zlewni	Powierzchnia zredukowana zlewni	Maksymalna ilość wód opadowych	Średnia ilość wód opadowych
[m ²]	[m ²]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
4805	3001,75	0,0423	1677,82

o składzie określonym na wylocie:

- zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długołęka”.

- III. Pozwolenie wodnoprawne, określone w pkt II. niniejszej decyzji wydaje się na czas określony, tj. **do dnia 12 stycznia 2054 r.**
- IV. Pozwolenie wodnoprawne, określone w pkt I. i II. niniejszej decyzji, wydają pod następującymi obowiązkami:
1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych wraz z prowadzeniem ich bieżącej konserwacji.
 2. Niezwłocznego usuwania uszkodzeń elementów systemu odwodnienia, jak i ich awarii.
 3. Prowadzenia i wykonania robót i czynności zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji oraz uzgodnieniami i zgodami, a także obowiązującymi przepisami i normami.
 4. Po zakończeniu prac uporządkować teren w obrębie wykonywanych robót.
 5. Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót i czynności.
 6. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 ustawy *Prawo wodne*).
 7. Niewprowadzania ścieków, bądź wód innych niż wskazane w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym, do odbiorników
 8. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a *Prawa wodnego* z 20 lipca 2017 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d.

Na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./). W myśl art. 16 pkt 65 lit. f ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Usługą wodną zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne*, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W związku z powyższym postępowanie wszczęto na wniosek, który w dniu 20.07.2023 r. wpłynął do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu, złożony przez Wójta Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Pawłuckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a) wykonanie umocnionego wylotu Wyl1 DN300 projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski;
 - b) przebudowa odcinka rowu melioracyjnego R-T poprzez wykonanie przepustu P-1 o średnicy 1000 mm na działkach nr 354/1 i 354/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski;
- 2) usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty układ projektowanej kanalizacji deszczowej w obszarze rozbudowanej drogi gminnej w ciągu ul. Bławatnej w zakresie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną, pochodzących z obszaru nawierzchni ww. drogi, ciągu pieszo-rowerowego i pasa zieleni za pomocą projektowanego wylotu Wyl1 DN300 do urządzenia wodnego – rowu drogowego na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski,

w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długołęka”.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny wraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W oparciu o dołączone do wniosku dokumenty, ustalono co następuje.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych, tj. umocnionego wylotu Wyl1 DN300 projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski i przebudowy odcinka rowu melioracyjnego R-T poprzez wykonanie przepustu P-1 o średnicy 1000 mm na działkach nr 354/1 i 354/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski jest stworzenie sprawnego systemu gromadzenia i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w obszarze planowanej rozbudowy drogi gminnej w ciągu ul. Bławatnej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci w m. Mirków, gm. Długołęka. Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty układ projektowanej kanalizacji deszczowej w obszarze rozbudowanej drogi gminnej w ciągu ul. Bławatnej w zakresie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną, pochodzących z obszaru nawierzchni ww. drogi, ciągu pieszo-rowerowego i pasa zieleni za pomocą projektowanego wylotu Wyl1 DN300 do urządzenia wodnego – rowu drogowego na działce nr 326/2, obręb Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci w m. Mirków, gm. Długołęka”.

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm./. W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 4 ww. ustawy, jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm., dalej: Prawo wodne/.

Ponieważ wody opadowe i roztopowe pochodzą z odwodnienia zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, tj. drogi gminnej klasy L, ustalono dla nich najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*, bez oczyszczania.

Ponadto tut. organ w wezwaniu z dnia 27.07.2023 r. poinformował pełnomocnika, że planowany do wykonania drenaż stanowi urządzenie wodne, które zgodnie z art. 389 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, natomiast w uzupełnieniach z dnia 02.08.2023 r. wnioskodawca doprecyzował, że jest to drenaż zbierający, ale nie zamierza rozszerzać wniosku w tym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 *Prawa wodnego* z 2017 r., a w szczególności:

1. „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 16 listopada 2022 r. /Dz. U. z 2023 r., poz. 335/. Inwestycja położona jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Topór” o kodzie wg IIaPGW: RW600010136869 oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd): PLGW600096.
2. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1938/, urządzenia wodne i usługa, znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Ustaleń „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy /Dz. U. z 2021 r., poz. 1615/.
4. Teren, na którym znajduje się urządzenie wodne i realizowana będzie usługa wodne, nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098/.
5. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym nie ma zapisów odnoszących się do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany w lipcu 2023 r. przez zespół projektowy: Pana Adama Pawluckiego, Pana Rafała Rybaka i Pana Michała Lechwackiego wraz z uzupełnieniami (ostatnie wpłynęło: 11.01.2024 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie zawiadomił strony (w trybie art. 61 § 4 *Kpa*) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Stosownie

do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dokumentami dołączonymi do wniosku oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego* z 2017 r. informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu oraz umieszczenie (na okres 14 dni) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz Wójta Gminy Długotąka.

W wyznaczonym terminie, strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy a przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznym interesów stron.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., a dokumentacja, stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 *Prawa wodnego* z 2017 r.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./). Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzenie do urządzenia wodnego – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./, wydano na czas określony wynoszący 30 lat. Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego* z 2017 r. obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. Stąd w przedmiotowej decyzji nie określono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Mając powyższe ustalenia na uwadze – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./).

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli uprawniony

zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym bądź urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane - art. 415 pkt 1 i 2 ustawy *Prawo wodne*.

Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2019 r. *Prawo budowlane* /Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm./.



Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Zastępcę Dyrektora
Robert Łazik

Otrzymują (ZPO) zgodnie z rozdzielnikiem:

1. Wójt Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka
Pełnomocnik: Adam Pawlucky
2. Skarb Państwa – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
3. Województwo Dolnośląskie – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Do wiadomości:

1. WR-ZZI – w/m
2. WR-ZUZ – a/a

Adnotacja dot. opłaty:

Za niniejsze pozwolenie uiszczono opłatę w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset polskich złotych 00/100) zgodnie z art. 398 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm./.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm./, wnioskodawca zwolniony od opłaty skarbowej.