



DROGTIM Adam Pawłucki
ul. Jedności Narodowej 81/2a
50-262 Wrocław

Dotyczy: warunków technicznych dla oświetlenia drogowego ul. Zachodniej w m. Długoleka oraz ul. Bławatnej do włączenia do obwodnicy Wrocławia, w m. Mirków, gmina Długoleka.

Po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Rafała Rybaka, działającego w imieniu Gminy Długoleka, który zarejestrowano w Urzędzie Gminy w dniu 22 czerwca 2022 r. pod nr 26039/6/2022, informuję że:

1. Projektowane oświetlenie należy wpiąć do istniejącego oświetlenia ulicy Zachodniej - punkt świetlny na wysokości dz. nr 375/2. Oświetlenie ul. Zachodniej zasilane jest ze złącza przy stacji transformatorowej na dz. nr 691/1 (moc umowna 7 kW, układ pomiarowy 3-fazowy).
2. Nie ma kolizji istniejących punktów oświetlenia ulicy Zachodniej z przebiegiem projektowanej drogi z oświetleniem.
3. W obrębie projektowanego oświetlenia nie ma innych istniejących sieci będących pod zarządem Gminy Długoleka.

Kierownik Wydziału
Remontów i Inwestycji
Mieczysław Ciosek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INSPEKTOR

Em

Elżbieta Grzebiarz