



Znak sprawy: RI.6853.1.26.2022.EB/3

Długołęka, 29 stycznia 2025r.

DROGTIM Adam Pawłucki

ul. Jedności Narodowej 81/2a

50-262 Wrocław

dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zachodniej, od ul. Okrężnej do ul. Bławatnej w m. Długołęka oraz rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, od ul. Zachodniej do włączenia do wschodniej obwodnicy Wrocławia w m. Mirków.”

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 27 stycznia 2025r. dotyczącego wydania technicznych warunków odprowadzania wód deszczowych dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej, ul. Zachodniej, od ul. Okrężnej do ul. Bławatnej w m. Długołęka oraz rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, od ul. Zachodniej do włączenia do wschodniej obwodnicy Wrocławia w m. Mirków", przedstawiam następujące warunki techniczne przyłączenia:

1. część 1 – od km 0+002.28 do km 0+036.44 (oś nr 1, ul. Zachodnia) – należy zlikwidować istniejący wpust, należy zaprojektować nowy wpust z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej – zgodnie z załącznikiem graficznym,
2. część 2 – od km 0+036.44 do km 0+160.50 (oś nr 1, ul. Zachodnia) – należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącego przepustu kd 2000 – zgodnie z załącznikiem graficznym,
3. część 3 – od km 0+160.50 do km 0+379.38 (oś nr 1, ul. Zachodnia) – należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej z wylotem przy moście – zgodnie z załącznikiem graficznym,
4. część 4 – oś nr 2 i oś nr 3 (ul. Bławatna, ul. Kryształowa) – należy zaprojektować spływ powierzchniowy z drogi dla pieszych i rowerów na jezdnię, a następnie do projektowanego rowu,
5. należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków deszczowych dla przedmiotowej inwestycji,
6. projekt techniczny wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500,
7. rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w działkach niebędących własnością Inwestora za zgodą ich właścicieli,
8. rozbudowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN8 litych, o przekroju wynikającym z obliczeń,



9. projektowane i istniejące studnie kanalizacyjne, które znajdują się w pasie drogowym wyposażyć w pierścienie odciążające (dotyczy dróg gruntowych) i włązy typu ciężkiego,
10. stosować studnie rewizyjne przyłączeniowe z kręgów betonowych,
11. ujmowanie wód opadowych z dróg i powierzchni utwardzonych na działce inwestora należy wykonać za pomocą wpustów deszczowych z osadnikiem 0,5m,
12. wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane do kanału deszczowego należy przed wprowadzeniem do kanału odpowiednio podczyścić w stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984 ze zmianami). Do odwodnienia terenu przewidzieć wpusty deszczowe z osadnikami piasku i łapaczami liści, kamieni, patyków itp.
13. do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzać ścieków sanitarnych,
14. w przypadku projektowania sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej należy zachować przepisowe odległości do innych obiektów i urządzeń,
15. dokumentację projektową opracowaną na podstawie niniejszych technicznych warunków przyłączenia należy złożyć w UG Długoleka celem uzgodnienia,
16. zezwolenie na wpięcie do sieci kanalizacji deszczowej zostanie wydane po uzgodnieniu dokumentacji technicznej,
17. termin ważności warunków technicznych wynosi 2 lata licząc od daty ich wydania.

Jednocześnie informuję, iż w ul. Okrężnej znajdują się gminne sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

W związku z faktem, iż gminne sieci wodociągowe są własnością Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. zs. w Kiełczowie, a sieć kanalizacji sanitarnej będąca w części własnością Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. zs. w Kiełczowie a w części Gminy Długoleka, jest administrowana przez ZUK Sp. z o.o., do ZUK Sp. z o.o. należy zwrócić się o podanie warunków prowadzenia robót w obrębie sieci i urządzeń znajdujących się w przewidywanym zakresie inwestycji.

Kierownik Wydziału
Remontów i Inwestycji
[Podpis]
Michał Ciosek

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Sprawę prowadzi: Elżbieta Brucko-Stempkowska **Starszy inspektor**
tel. 71 323 02 17
e-mail: e.stempkowska@gmina.dlugoleka.pl

[Podpis]
Elżbieta Brucko-Stempkowska

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

Długoleka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków

tel. 71 323 02 03
fax. 71 323 02 04
gmina@gminadlugoleka.pl