



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

IR.271.35.2025

Nowa Dęba, 21.11.2025r.

**Dotyczy zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie wraz z niezbędną infrastrukturą (budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej)**

W dniu 19.11.2025r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

### **Pytania:**

Proszę o informację czy istnieje możliwość zastosowania paneli o mniejszych wartościach czyli szkło poniżej 3,2 mm ponieważ aktualna sytuacja na runku paneli produkcji obecnej mają parametry mniejsze niż 3,2mm. Najczęściej ramkę 35mm mają bifacjale ale one mają max 2mm szkło

### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie cieńszego szkła.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302