

nazwa projektu	Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24 a w Rybniku		
lokalizacja	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 24 a		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Ścieślowa Chłobrego 2 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNIA		
temat rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARKTERU		
projektant	Marcin LUCZAK	nr dokumentu	SLK/1999/PWOS/07
Firma Projektowa mado1 Janina Śliwa ul.Śl. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel. 603125249		skala	1:100
www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl	data	maj 2024
		przebieg	IS.10

LEGENDA OZNACZEŃ:

- Wyl. naga, 70 m³/h

Kształ wyłuska higroskopowa z osłoną przeciwyw.
- Nawiewnik 7-30 m³/h

Nawiewnik ogólny higroskopowy o przepływie 7-30 m³/h (dołączona się przepływ 7-28 m³/h)
- Wentylator dachowy z rekuperatorem EC na podłazie dachowej komory grzewczej z osłoną przeciwyw. regulowaną za pomocą sterownika Usługa: Należy wykonać skuteczną izolację ciepłą kominie za pomocą blachy ocynkowanej z wentylacją kominową

Uwaga:  
Przebiegi kontrolne należy przed montażem wentylacji porównać z wymiarami, wycieczkami oraz w razie potrzeby uzupełnić