

nazwa projektu	Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24 a w Rybniku		
lokalizacja	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 24 a		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Ścieśłowicza Chłobrego 2 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNIA		
temat rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PIĘTRA I		
projektant	Marcin LUCZAK	inżynier	SLK/1999/PWOS/07
Firma Projektowa mado1 Janina Śliwa ul.Śl. Śliwa 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249	data	1:100	przebieg
www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl	maj 2024	IS.11

LEGENDA OZNACZEŃ:

- Wyl. Nigro. 70 m³/h

Kratka wyrzutowa higroskopowa z zasłoną przeciwystrzałową
- Nawiewnik 7-30 m³/h

Nawiewnik okapowy higroskopowy o przepływie 7-30 m³/h (dopuszczal. w przepływie 7-28 m³/h)
- Wentylator dachowy z silnikiem EC na podłazie dachowej komory regulowana za pomocą sterownika Uwaga! Należy wykonać skuteczną izolację ciepłą kominu za pomocą blachy ocynkowanej z wentylacją izolacyjną

Uwaga:
Przebiegi kontrolne należy przed montażem wentylacji porównać z wymaganiami, wytycząc oraz w razie potrzeby uzupełnić

