

IS.12

### LEGENDA OZNACZEŃ

Wyw. higro. 70 m³/h

Nawiewnik okienny higrosterowal-  
o przepływie 7-30 m<sup>3</sup>/h  
(dopuszcza się przepływ 7,28 m<sup>3</sup>)

Wentylator dachowy z silnikiem EC na podstawie dachowej ściągającej - prace ze stałym podniesieniem regulowaną za pomocą sterownika  
Uwaga: Należy wykonać obudowę szczelną czapki kominu za pomocą blach ocynkowanej z wewnętrzną izolacją

Uwaga:  
Przewody kominowe należy przed montażem wentylacji ponownie zinsentyniarować, wyrównując przez w razie potrzeby uszczelniając.

