




nazwa projektu	Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24 a w Rybniku		
lokalizacja	44-270 Rybnik ul. Józefa Rymera 24 a		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Ślesisława Chmińskiego 2 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU		
projektant	Marcin LUCZAK	nr uprawnień	SLK/1999/PWOS/07
Firma Projektowa mado1 Janina Świął ul.Śl.Śl. 16, 44-206 Rybnik tel: 603 252 69		data	1:100
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		przebieg	maj 2024

IS.13

LEGENDA OZNACZEŃ:

- **Włw. łęgo. 70 m³/h**
- Kratka wyrównana higroskopowa z osłoną przeciwsłoneczną
- **Włw. łęgo. 70 m³/h**
- Nasadnik osłony higroskopowej o przepływie 7-30 m³/h (składająca się z przepływu 7-28 m³/h)
- **Włw. łęgo. 70 m³/h**
- Wentylator dachowy z silnikiem EC na podłożu dachowej konstrukcji - grzałka ze sterownikiem regulowaną za pomocą sterownika Utaga. Należy wykonać skuteczną izolację cieplą kominu za pomocą blachy ocynkowanej z wewnętrzną izolacją

Uwaga:
Przebiegi kontrolne należy przed montażem wentylacji porównać z wymaganiami, wytycznymi oraz w razie potrzeby uzupełnić

