



TYPY WENTYLATORÓW I WYRZUTNI

K1, K2, K3, K4
Wentylator BMV PRO 1.3EC
BROOKVENT
150 m³/h
CSR-B EC W
N=27W U=230V
TLE-25-125-1200
PDI 350-300

t1, t4
Wentylator BMV PRO 1.3EC
BROOKVENT
100 m³/h
CSR-B EC W
N=27W U=230V
TLE-25-125-1200
PDI 350-300

t2, t3
Wentylator BMV PRO 1.3EC
BROOKVENT
150 m³/h
CSR-B EC W
N=27W U=230V
TLE-25-125-1200
PDI 350-300

t5, t6
Wentylator BMV PRO 1.3EC
BROOKVENT
50 m³/h
CSR-B EC W
N=27W U=230V
TLE-25-125-1200
PDI 350-300

t7, t8
Wentylator BMV PRO 1.3EC
BROOKVENT
50 m³/h
CSR-B EC W
N=27W U=230V
TLE-25-125-1200
PDI 350-300

01, 02, 03, 04
Wyrzutnia pion. BMD-OK 160
BROOKVENT
05, 06
Wyrzutnia pion. BMD-OK 125
BROOKVENT

LEGENDA

K1, K2, K3, K4	- oznaczenie pionu
Wentylator BMV PRO 1.3EC	- rodzaj wentylatora
BROOKVENT	- producent
150 m³/h	- wydajność
CSR-B EC W	- sterownik + wyłęcznik sensowy
N=27W U=230V	- parametry zestawu
TLE-25-125-1200	- tłumik elastyczny TLE-25 montowany w szachtie na pionie
PDI 350-300	- kłopa zwrotna — podstawa dachowa

- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'

UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW

PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW

TEL. 071/ 372 - 53 - 87, FAX 071/ 342 - 38 - 95

EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL

WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	10.2025	NUMER:	29	SKALA:	1:100
TEMAT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POKOJONEGO W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 NA WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY-DZIAŁKA NR 115, DZIAŁKA NR 114				
INWESTOR:	TBS KAMIENNA GÓRA, UL. SIENKIEWICZA 7 58-400 KAMIENNA GÓRA				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE				
RYSUNEK:	WENTYLACJA HYBRYDOWA RZUT DACHU				
	Innie i nazwisko		nr uprawnień		podpis
Projektant:	mgr inż. Jacek Krystek		7/98/JG		
Sprawdził:	mgr inż. Roman Ładziński		332/DOŚ/13		