

RZUT PARTERU - WENTYLACJA SANITARIATÓW
SKALA 1:50

UWAGI :

1. Instalację wentylacji należy zamontować zgodnie z niniejszą dokumentacją .
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Wymiary i rzędne należy określić na budowie , a w przypadku różnic projektowana instalacje należy dostosować do stanu istniejącego.
4. Elementy nawienne i wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia.
5. Przepustnice i regulatory należy montować w miejscach do których jest stały dostęp .
6. Na instalacji należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów instalacji .
7. Przewody instalacji należy izolować zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami.
8. Należy zachować odległości pomiędzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia.

Czerpnia od wyrzutni powinna być w odległości min. 10,0m
Nawiewniki i wiewniaki wirowe należą wyznaczać

LEGENDA:



- transfer powietrza



- układ wywiewny



- amneostat wywiewny

$V_n = 50 \text{ m}^3$ - ilość powietrza nawiewanego w danym miejscu

NAZWA OBIEKTU BUDOWALNEGO		BUDOWA BUDYNKU POCCZEKALNI DLA PODRÓŻNYCH PRZEKRZACZAJĄCYCH GRANICĘ W RUCHU AUTOKAROWYM (WJAZD DO UE) NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BUDOWIERZU, BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z BUDOWĄ I WYTYCZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
NAZWA INWESTORA ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO TYTUŁ RYSUNKU		SKARB PAŃSTWA, WOJEWODA PODKARPACKI UL. GŁUBALNADZKA 15, 35-359 RZESZÓW KADRA NUBER EWIDENCYJNY 508/3, OBIER EWIDENCYJNY 0005 BUDOWIERZ, JEDNOŚCITA EWIDENCYJNA 180904.2 GMINA LUBACZÓW	
		RZUT PARTERU - WENTYLACJA SANITARIATÓW	
INSTALACJE SANITARNE			
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA NUMER UPRAWNIENI BUDOWALNYCH DATA SPORZĄDZENIA		MGR INŻ. JANUSZ MOKRZYCKI POK/0032/PO05/04 PAŹDZIERNIK 2022	
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO NUMER UPRAWNIENI BUDOWALNYCH DATA SPRAWDZIENIA		MGR INŻ. HUBERT LOŻŃSKI 89/995, 189/01 PAŹDZIERNIK 2022	
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. ELŻBIETA GRĄŻ	
SKALA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU	
1:50		S-5	

