

RZUT PARTERU - WENTYLACJA SANITARIATÓW
SKALA 1:50

- UWAGI :
1. Instalację wentylacji należy zamontować zgodnie z niniejszą dokumentacją .
 2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
 3. Wymiary i rzędne należy określić na buodwie , a w przypadku różnic projektowana instalcje należy dostosować do stanu itniejącego.
 4. Elementy nawiewne i wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia.
 - 5.Przepustnice i regulatory należy montować w miejscach do których jest stały dostęp .
 6. Na instalacji należy zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów instalacji .
 7. Przewody instalacji należy izolować zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami.
 8. Należy zachować odległości pomiędzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia.

Czerpnia od wyrzutni powinna być w odległości min. 10,0m
Nawiewniki i wywiewniki wirowe należy wyposażić w przepustnice regulacyjne

- LEGENDA:
- transfer powietrza
 - układ wywiewny
 - amneostat wywiewny

$V_n=50m^3$ - ilość powietrza nawiewanego w danym miejscu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU POCZEKALNI DLA PODRÓŻNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICĘ W RUCHU AUTOKAROWYM (WJAZD DO UE) NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BUDOMIERZU, BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z BUDOWĄ I WYTYCZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
NAZWA INWESTORA	SKARB PAŃSTWA, WOJEWODA PODKARPACKI UL. GRUNWALDZKA 15, 35-959 RZESZÓW		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 508/3, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 BUDOMIERZ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1899/4, 2 GMINA LIBRACZÓW		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - WENTYLACJA SANITARIATÓW		
INSTALACJE SANITARNE			
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA	MGR INŻ. JANUSZ MOKRZYCKI	notas	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	POK/0032/POOS/04		
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2022		
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	MGR INŻ. HUBERT ŁOZIŃSKI	notas	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	89/995, 189/01		
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2022		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ELŻBIETA GRAJ		
SKALA RYSUNKU	1:50	NUMER RYSUNKU	S-8

B

