



Numer obwodu	1	2	3		4		5	6	7	8		9		10	11	12	13
Opis	RG -> TP2	--	--		TP3/O1		TP3/O2	TP3/O3	TP3/O4	TP3/O5		TP3/G1		TP3/G2	TP3/G3	TP3/G4	TP3/G5
Moc [kW]/Prąd [A]	11 kW	--	--		1 kW		1 kW	1 kW	1 kW	1 kW		3 kW		3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Przewód	YKXS 5x10mm²	LgY 5x16mm²	YdYzo 5x1,5mm²		YdYzo 3-4x1,5mm²		YdYzo 3-4x1,5mm²	YdYzo 3-4x1,5mm²	YdYzo 3-4x1,5mm²	YdYzo 3-4x1,5mm²		YdYzo 3x2,5mm²		YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²
Nazwa obwodu	WLZ - TP2	Ogranicznik przebieg T2	Kontrolki faz		Ośw. Ogólne		Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne		Gn. Punkty elektryczne		Gn. Punkty elektryczne	Gn. Punkty elektryczne	Gn. Punkty elektryczne	Gn. Punkty elektryczne


UWAGI:


- Osprzęt elektroinstalacyjny renomowanych firm
- Ochrona od porażeń poprzez samoczynne wył. zasilania
- Układ sieci TN-S
- Dobór zabezpieczeń i kabli należy zweryfikować na etapie wykonawstwa przy uwzględnieniu docelowych urządzeń na podstawie DTR producenta
- Symbolle wstawione są do schematów bez akcesoriów (napędów, blokad itp.).


LEGENDA OSPRZĘTU:


- 


- Wyłącznik nadprądowy/
Ogranicznik mocy
- 


- Wyłącznik różnicowoprądowy
- 


- Wyłącznik różnicowoprądowy
z członem nadprądowym
- 


- Rozłącznik bezpiecznikowy
- 


- Rozłącznik mocy
- 


- Wyzwalacz wzrostowy
- 

- Ogranicznik przebieg
- 

- Rozłącznik izolacyjny
- 

- Rozłącznik izolacyjny z
napędem bezpośrednim
- 



- Kontrolki faz
- 

- Dzwonek modułowy
- 



- Przełącznik faz

TP2

-U3 CA25V



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 120
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 160 mm

ZMIANY DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO			
	MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65A/3 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mldzian1@poczta.onet.pl		SKALA -
	Inwestor: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 Gorzów Wlk.		Nr rys. IES10
SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP2			
OBIEKT: Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okólna 2 w Gorzowie Wielkopolskim			
TEMAT: REMONT BUDYNKU PRZY UL OKÓLNEJ 2 NA POTRZEBY ZAPASOWEJ LOKALIZACJI DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ ORAZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	upr. bud.	podpis
ELEKTRYKA adaptacja	mgr inż. Maciej Bogucki spec. elektryczna	MAP/0029/PWBE/16	
ELEKTRYKA sprawdził			
ASYSTENT:			
DATA:	09.2025 r.		420X700