



KONDYGNACJA TECHNICZNA

3.1	PLATFORMA STARTOWA
61.4	GRESY ANTYPÓŚLIZGOWE
3.2	KŁATKA SCHODOWA
9.1	WYKLADZINA PCW
3.3	POMIESZCZENIE TECH-WENTYLATOROWNIA
160,2	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
3.4	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
13,8	POSADZKA PRZEMYSŁOWA

UWAGI:

1. Inwerter fotowoltaiczny zamontować na wysokości i z zachowaniem odstępów od ścian i innych urządzeń zgodnie z DTR Producenta. Dokładną lokalizację należy ustalić w trakcie prac.
2. W obrębie budynku przewody DC należy prowadzić w korytach kablowych obudowanych przegrodą o odporności min. EI 60.
3. Kable AC w obrębie budynku należy prowadzić w korytach kablowych.
4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
5. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary przewidziane przepisami i normami.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ  
NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

Inwestor

**Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.**  
Tarnowskie Góry 42-600 ul. Obwodnica 8  
NIP 645 020 39 47 BDO 000157586 Kapitał zakładowy wpłacony w całości 51.224.250 zł. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000012676



Projektant



Biurowo projektowe SPART S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech  
41-902 BYTOM: Plac Słowiański 6/3  
tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 782  
e-mail: sparts@poczta.fm biuro@spart-architekt.pl

Nazwa inwestycji

**BUDOWA DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY KOMPLEKSU BASENÓW KRYTYCH**

Lokalizacja inwestycji

**42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. OBWODNICA 8**

Tytuł rysunku

**RZUT WENTYLATOROWNI. PLAN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.**

Projektował mgr inż. Dariusz Karolczyk	Nr uprawnień SLK/3492/PWOE/11	Podpis	Skala
Opracował mgr inż. Mateusz Dymitrowicz	Nr uprawnień	Podpis	1:100
Sprawdził mgr inż. Janusz Zarzycki	Nr uprawnień 58890	Podpis	Nr rysunku
Specjalność INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		<b>E03</b>
Stadium PROJEKT TECHNICZNY	Data GRUDZIEŃ 2025	Rewizja	00