

W MIEJSCACH NIEPODPISANYCH

Kotek mocijacy

Listwa startowa

Dylatacja uszczelniona sznurem polietylenowym
o szerokości 120% szczeliny oraz uszczelniającym

Siatka wzmacniająca

Zawinięta min. 5cm pod ocieplenie

Tynk elastomerowy

Zaprawa klejowa zbrojona siatką

Styrodur XPS-30 gr. 10cm na kleju

Betonowa kostka brukowa gr. 6cm

Krawężnik betonowy

Chudy beton

Zaprawa klejowa zbrojona siatką

Styrodur XPS-30 gr. 20cm na kleju

Oczyszczenie, osuszenie, wytrzymanie podłoża, uzupełnienie szczelin oraz rys, ZAPRAWA, WYRÓWNAWCZA, ODPORNA NA SOLE

**IZOLACJA PIONOWA Z MIKROZAPRAWY
USZCZELNIAJĄCEJ NA WYSOKOŚĆ 50 CM
PONAD POZIOM TERENU**

Styrodur XPS-30 gr. 10cm

Zaprawa klejowa zbrojona siatką

USZCZELNIENIE ELASTYCZNĄ ZAPRAWĄ MINERALNĄ

Fase 1

**Naroznik zewnętrzny istniejącej ławy
fundamentowej należy szlifować**

PARTER

UWAGA!

- Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność izolacji na styku z ławą fundamentową.
- W razie wykazania podczas robót budowlanych wysokiego poziomu wód gruntowych warstwę izolacji bitumicznej należy zastąpić dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
- Wykopy należy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach mniejszych niż 2m, w sposób uniemożliwiający uplastycznienie oraz zmianę parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zależy od rodzaju gruntów nośnych.
- Wykopy należy zasypać gruntem o właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy należy zagęszczać ręcznie warstwami co 10cm.
- Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową, a rozbraną istniejącą nawierzchnię chodnika należy odtworzyć.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ROBOTNICZA 10 W STARACHOWICACH**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Robotnicza 10, 27-200 Starachowice (dz. nr ew. 1125/6 obręb 0001)

INVESTOR: GMINA STARACHOWICE

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

<p>GŁÓWNY PROJEKTANT:</p>	<p>BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:</p>	<p>UPRAWNIENIA:</p>	<p>PODPIS:</p>
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Marcin Bonczyk

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: VIII 2018

TYTUŁ RYSUNKU: DETAL STREFY COKOŁU I ŚCIAN

SKALA:	NR RYS.
--------	---------

PONIŽEJ POZIOMU TERENU

1:10	D.01
------	------