



- Legenda instalacji teletechnicznych:
- centrala domofonowa cyfrowa
  - elektrozaczep
  - unifon cyfrowy
  - gniazdo podtynkowe abonentkie RTV-SAT końcowe
  - gniazdo podtynkowe RTV końcowe
  - gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ12
  - gniazdo podtynkowe internet 2xRJ45 kat.5
  - szafa zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
  - multimedialna skrzynka mieszkaniowa
  - szafa operatora instalacji telefonicznej
  - szafa multiswitchy TV-SAT

Kable między piętrami prowadzić na drabince teletechnicznej, a trasa z szachtu do tablicy MSM prowadzić w rurze RL40 p/t. Instalacje w mieszkaniach wykonać jako podtynkową, kable układać w rurach instalacyjnych karbowanych Ø20.

- Legenda opraw awaryjnych:
- EW1** - Oprawa oświetlenia awaryjnego ścienna. Obudowa wykonana z białego poliwęglanu. AT. Napięcie zasilania: 220-240 VAC / 50-60 Hz. Źródło światła: LED - 3W 350lm. Optyka do korytarza. Ładowania do 12h. Czas podtrzymania i baterie: 1h, akumulatory NiMH lub NiCd. Klasa izolacji: II. Stopień ochrony IP44.
  - EW3** - Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biały. AT. Napięcie zasilania: 220-240 VAC / 50-60 Hz. Źródło światła: 3xLED - 1W 330lm. Optyka uniwersalna. Ładowania do 12h. Czas podtrzymania i baterie: 1h, akumulatory NiMH lub NiCd. Klasa izolacji: II. Stopień ochrony IP66. Termostat.
  - Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa wykonana z białego poliwęglanu. Napięcie zasilania: 220-240 VAC / 50-60 Hz. Źródło światła: LED - 3W 360lm. Optyka uniwersalna. Ładowania do 12h. Czas podtrzymania i baterie: 1h, akumulatory NiMH lub NiCd. Klasa izolacji: II. Stopień ochrony IP44.

Kabel zasilające mieszkania (trasa z szachtu do tablicy TM) prowadzić w rurze RL40 p/t. Instalacje wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2 (oświetlenie), YDYżo 3x2,5 mm2 (gniazda wtyczkowe 1-F), YDYżo 5x4 mm2 (obwód 3-F) układanych w rurach instalacyjnych karbowanych Ø20.

Wysokość montowania osprzętu: łączniki i przyciski - 1,20m (w mieszkaniach NP - 1,15m); gniazda wtyczkowe w pokojach i przedpokoju - 0,30m, gniazda w łazience - 1,40m. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować osprzęt IP44.

Układ pracy sieci zasilającej: TN-C  
Układ pracy sieci odbiorczej: TN-S  
Ochrona od porażeń:  
- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza,  
- przed dotykiem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Legenda Instalacji elektrycznych:

- Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z siatką ochronną, IP44, 3000K, 4,5W, 340lm
- Natynkowa, prostokątna plafoniera LED z sensorem ruchu i zmierzchu, IP44, 3000K, 22W, 930lm
- Natynkowa, prostokątna plafoniera LED, IP54, 4000K, 6W, 440lm
- Naswietlacz LED asymetryczny, IP66, 4000K, 29W, 3140lm
- Oprawa przemysłowa LED IP65 o szerokim rozsyłe strumienia świetlnego do montażu natynkowego, 4000K, 31W, 4300lm
- gniazdko 2P+PE, IP44, 16A/250VAC
- gniazdko 2x2P+PE, IP20, 16A/250VAC
- gniazdko 2P+PE, IP20, 16A/250VAC
- łącznik 1-biegunowy z podświetleniem IP44, 16A/250VAC
- łącznik 1-biegunowy z podświetleniem IP20, 16A/250VAC
- przycisk 1-biegunowy z podświetleniem IP20, 16A/250VAC
- łącznik 1-biegunowy świecznikowy z podświetleniem IP20, 16A/250VAC
- łącznik 1-biegunowy schodowy z podświetleniem IP20, 16A/250VAC
- wypust oświetleniowy (zapas kabla 1m)
- wypust oświetleniowy ścienny (zapas kabla 1m)
- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 3m)
- wypust kablowy 1-F (zapas kabla 3m)
- tablica mieszkaniowa
- dzwonek dwutonowy przewodowy

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ROBOTNICZEJ 2 W STARACHOWICACH
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Robotnicza 2 27-200 Starachowice (dz. nr ew. 1131/13 obręb 0001)
INWESTOR:	GMINA STARACHOWICE, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Dukowski
BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	budowlana/elektryczna
UPRAWNIENIA:	WK/P0132/PWOE/06
PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Bachman
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski
BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	budowlana/elektryczna
UPRAWNIENIA:	147/PW/01
PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKALA:	NR RYS. 1:50
DATA:	VI 2018
Instalacje elektryczne - RZUT PODDASZA	E-03