

<b>PROJEKT PRZYŁĄCZA KABLOWEGO SN ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK-SN DO PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ PT-1</b>	<b>Tom 1.6/S</b>	<b>Egz.</b>
--	----------------------	-------------

<b>INWESTOR</b>	<b>Starostwo Powiatowe ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	<b>Szpital Powiatowy w Sulechowie</b>
<b>ADRES</b>	<b>Sulechów, ul. Zwycięstwa 1</b> Nr działki: 417/1
<b>BRANŻA</b>	<b>ELEKTRYCZNA</b>
<b>FAZA OPRACOWANIA</b>	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót</b>
<b>TEREN INWESTYCJI</b>	<b>Działki nr 417/1, 355, AM11, Obręb 1, Jednostka ewidenc. 080906_4 Sulechów-Miasto</b>
<b>KOD i NAZWA CPV</b>	<b>45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>

<b>AUTORZY:</b>		
Projektant	Nr upr.	
mgr inż. Krzysztof Maga	146/86/UW	
Sprawdzający	Nr upr.	
mgr inż. Ryszard Kulczak	NBGP.V- 7342/3/79/98	

**Wrocław, sierpień 2006**



### **Ogólne uwagi do dokumentacji projektowej**

**Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji.**

**Przed zastosowaniem w obiekcie urządzeń określonych producentów należy uzyskać opinię Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Ma to na celu kontrole utrzymania odpowiedniego standardu rozwiązań przy nie zmienionych kosztach realizacji obiektu.**

**W przypadku, gdy dla odpowiednich rozwiązań dokonane były przez Projektanta uzgodnienia międzybranżowe lub inne uzgodnienia w odpowiednich urzędach czy przedsiębiorstwach branżowych (np. dostawców mediów) należy uzgodnić rozwiązania zamienne, wynikające z doboru konkretnych urządzeń.**