


Rzedna terenu	84,93	84,93				
Rzedna osi rurociągu	83,55	83,84				
Zagłębienie	1,38	1,09				
Spadek		i=0.8%				
Odleglosc	0.00	21,0		i=2.07%	3,0	11,0
Material, srednica		Rura preizolowana 2xDN114/200 syst.1 prod. LOGSTOR-ROR				

Niniejszy projekt stanowi załącznik do projektu budowlanego, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji sanitarnych i wodociągowej w budynku szpitala. Projektant nie odpowiada za poprawność danych technicznych i materiałowych podanych przez inwestora. Projektant nie odpowiada za poprawność danych technicznych i materiałowych podanych przez inwestora.									
Biuro Projektowe				Inwestor					
				STAROSTWO POWIATOWE					
SEGESTA BUREAU PROJEKTOWE				65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5					
ul. Wolburskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. +48 71 348 75 88 fax +48 71 348 26 91 e-mail: segestabp.pl				Projekt					
SEGESTA BUREAU PROJEKTOWE				SZPITAL POWIATOWY W SULECHOWIE					
Biurowo				ul. Złotyświat 1					
BRANŻA									
PROJEKTANT:		INSTALACJE SANITARNE		SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR. PROJ.		PODPIS	
inż. Mikołajczyk		77/88 UW		mgr inż. Stanisław Pajewicz		20/90 UW			
OPRACOWAŁ:		inż. Krzysztof Jędrzejewski, mgr inż. Piotr Piliński		Branża		SANIT		Skala	
PROJEKT WYKONAWCZY								1:100	
								Data	
								07.2006	
Tom									
-		Typu 95		PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO		Nr 95		Revizja	
						S/1.3-9		-	