

1.	Agregat śrubowy C5 w obudowie	szt. 2
2.	Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza V = 1 m^3 P = 1 MPa	kpl. 1
3.	Osuszacz chłodniczy przepływ 110 m^3 /h punkt rosy + 3° C	szt. 2
4.	Oddzielacz woda - olej	szt. 1
5.	Filtr ceramiczny 5 mm przepływ 110 m^3/h	szt. 2
6.	Filtr koalescencyjny 1 mm przepływ 110 m^3/h	szt. 2
7.	Filtr koalescencyjny 0,01 mm przepływ 110 m^3/h	szt. 2
8.	Filtr węglowy przepływ 110 m^3/h	szt. 2
9.	Filtr sterylny przepływ 110 m^3/h	szt. 2
10.	Zawór redukcyjny powietrza 3/4"	szt. 4
11.	Zawór zwrotny 3/4"	szt. 2
12.	Zawór kulowy 3/4"	szt. 23
13.	Zawór kulowy 1/2"	szt. 1
14.	sterownik	szt. 1
15.	czujnik ciśnienia	szt. 1

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: segesta@op.pl

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt
SZPITAL POWIATOWY
W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1

BRANŻA	ARCHITEKTURA				
PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
arch. mgr inż. Andrzej Chrzanowski	DS-0122		arch. mgr inż. Beata Wąsik	DS-0769	
OPRACOWAŁ:	Alina Zjeździalka, Lucja Guzda				
BRANŻA	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH				
PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
mgr inż. Ewa Dobrowolska	183/89/UW, 164/75/Wwm		mgr inż. Ewa Bełko	185/80/WBPP, 561/89/UW	
OPRACOWAŁ:	inż. Christos Amoutzidis				

Faza	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY		1:100	06.2006

Tom	Tytuł rys.	Nr rys.	Rewizja
–	ROZWINIĘCIE STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA	8	–