



ITiG.6730.13.2023.AS

Międzyzlesie, dnia 27.03.2023 r.

**Sz. Pani**  
**Aleksandra Kulbas-Leśniak**  
ul. Andersa 31/9  
59-220 Legnica

dot.

**Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego na dz. nr 29/9 w Międzyzlesiu**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego na dz. nr 29/9 w Międzyzlesiu, określám następujące warunki przyłączenia:

- Miejscem wpięcia do sieci wodociągowej jest istniejąca sieć wodociągowa WA80 biegnąca wzdłuż drogi krajowej nr 33 na ulicy Warszawskiej. Sugeruje się wpięcie w sposób wskazany na mapie do celów projektowych. Działka nr 29/10 jest własnością Gminy Międzyzlesie.
- Miejscem wpięcia do kanalizacji sanitarnej będzie studzienka kanalizacyjna o rzędnych 448,91/447,44 znajdująca się w miejscu zaznaczonym na mapie.
- W najbliższym obszarze inwestycji nie ma czynnej sieci kanalizacji deszczowej.

Zarządzającym siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Korczak

Załączniki:

1. Mapa do celów projektowych – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZGKiM Międzyzlesie, Plac Wolności 16, 57-530 Międzyzlesie
3. a/a

Gmina Międzyzylesie  
Plac Wolności 1  
57-530 Międzyzylesie  
NIP 881-10-37-024 REGON 890718136

Załącznik nr 1  
do pisma ITiG.6730.13.2023 AS  
z dnia 27.03.2023r.  
R

miejsce wpięcia  
do kanalizacji sanitarnej

sugerowany sposób wpięcia do sieci wodociągowej

sugerowane miejsce wpięcia  
do sieci wodociągowej

BURMISTRZ

Tomasz Korczak