

Lipisko dnia, 12.10.2022r.

ZUKL/WWWS/246/3914/10/2022

Wojciech Marzec
Instal-tech Marcin Marzec
Ul. Nowohucka 92a/15
30-728 Kraków

Dotyczy: warunków technicznych włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zadania „Przebudowy Budynku Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7” na działce nr 1155/1.

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje następujące warunki techniczne:

1. Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać do studzienki kanalizacji sanitarnej (zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym), o rzędnych:
 - 164,85 i 162,25 lub
 - 164,06 i 162,09 lub
 - 164,04 i 161,58 . Podłączenie wykonać z rur PVC o średnicy min. dn 160.
2. Przed zasypaniem wykonanego podłączenia należy zgłosić je do odbioru technicznego do biura ZUK w Lipsku nr tel. 48 3780079, 48 3780381 w godz. 7-15.00 w dni robocze.

UWAGA:

Prace ziemne w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą pasa drogowego i z właścicielami działek przez które będą przebiegać będzie w/w przyłącze. Wykonanie przyłącza należy zgłosić w ZUK Sp. z o.o. w Lipsku. W ciągu trzech miesięcy po wykonaniu przyłącza należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Załączniki

1. Mapa sytuacyjna – 1 egz.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
.....
mgr inż. Ryszard Skwarek

www.zuk-lipisko.pl

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Kapitał zakładowy 13 606 000 zł

NIP 5090069563, Regon 383283768, KRS 0000792973

tel. 48-3780-079, 48-3780-381

