

ZAŁĄCZNIK NR 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO														
Opis pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Wysokość (średnia) [m]	Kubatura [m ³]	Ilość wymian [w/h]		Ilość wymian [w/h]	Ilość powietrza	Ilość osób	Ilość wymian [w/h]	NAWIEW [m ³ /h]	WYWIEW [m ³ /h]	SIEĆ WENT	Uwagi
PARTER														
0.2	pokój ochrony	9,76	2,62	25,57	1,00	30,0	1,2	30		1,0	30	30		
0.3	komunikacja	72,52	2,58	187,10	1,00	200,0	1,1	190		1,0	200	130		nawiew powietrza do kompensacji dla WC
0.4	sekretariat wydziału ksiąg wieczystych	19,51	2,56	49,95	1,00	50,0	1,0	50		1,0	50	50		
0.5	pokój z-cy kierownika	15,93	2,58	41,10	1,00	40,0	1,0	50		1,0	40	40		
0.6	pokój kierownika	16,98	2,56	43,47		60,0	1,4	60	2	1,4	60	60		
0.7	korytarz	12,02	2,65	31,85	1,00	40,0	1,3	40		1,0	40	40		
0.8	archiwum ksiąg wieczystych	58,41	2,60	151,87	0,50	80,0	0,5	80		0,5	80	80		
0.9	korytarz	13,71	2,56	35,10	0,50	20,0	0,6	20		0,5	20	20		
0.10	pom. socjalne	11,07	2,65	29,34	2,00	60,0	2,0	60		2,0	60	60		
0.11	pokój asystenta sędziego	12,35	2,65	32,73	1,00	40,0	1,2	40		1,0	40	40		
0.12	pokój asystenta sędziego	12,27	2,62	32,15	1,00	40,0	1,2	40		1,0	40	40		
0.13	pokój przewodniczącego wydziału	12,80	2,61	33,41	1,00	40,0	1,2	40		1,0	40	40		
0.14	korytarz	14,80	2,57	38,04	0,50	20,0	0,5	20		0,5	20	20		
0.15	rozdzielnia elektryczna	4,25	2,60	11,05	2,00	30,0	2,7	30		2,0	30	30		
0.16	klatka schodowa	7,74	2,80	21,67	0,50	10,0	0,5	20		0,5		10		
0.17	pom. Gospodarcze	8,20	2,58	21,16		30,0	1,4	30	1	1,4	30	30		
0.18	sekretariat wydziału rodzinnego	30,29	2,56	77,54		90,0	1,2	90	3	1,2	90	90		
0.19	gabinet przewodniczącego	14,75	2,55	37,61	1,00	40,0	1,1	40	1	1,0	40	40		
0.20	pom. Do przechowywania i spraw bieżących	13,33	2,58	34,39		60,0	1,7	60	2	1,7	60	60		
0.21	pom. socjalne	6,91	2,55	17,62	2,00	40,0	2,3	40		2,0	40	40		
0.22	serwerownia	11,65	2,55	29,71	2,00	60,0	2,0	60		2,0	60	60		
0.23	WC dla niepełnosprawnych	7,77	2,55	19,81		50,0	2,5	0		2,5	30	50		
0.24	WC kobiet	4,95	2,55	12,62		50,0	4,0	0		4,0	30	50		
0.25	WC mężczyzn	4,95	2,55	12,62		50,0	4,0	0		4,0	30	50		
0.26	pom. porządkowe	3,72	2,55	9,49	1,00	10,0	1,1	10		1,0		10		kompensacja powietrza z pom. komunikacji
0.27	korytarz	20,35	3,04	61,86	0,50	30,0	0,5	40		0,5	30	30		
0.29	archiwum ksiąg wieczystych	41,91	3,26	136,63	0,50	70,0	0,5	70		0,5	70	70		
0.30	poczekalnia	10,09	3,04	30,67		60,0	2,0	60	2	2,0	60	60		
0.31	przyjazny pokój przesłuchań	14,47	3,26	47,17		60,0	1,3	60	2	1,3	60	60		
0.32	pokój techniczny	8,14	3,04	24,75		60,0	2,4	60	2	2,4	60	60		
0.33	sala rozpraw	53,63	3,08	165,18		300,0	1,8	300	10	1,8	300	300		
PRZYZIEMIE														
-1.1	korytarz	25,59	2,80	71,65	0,50	50,0	0,7	40		0,5	50	40		kompensacja powietrza do pom. komunikacji
-1.2	archiwum wydziału rodzinnego	40,43	2,80	113,20	0,50	60,0	0,5	60		0,5	60	60		
-1.3	archiwum ksiąg wieczystych	44,79	2,92	130,79	0,50	70,0	0,5	70		0,5	70	70		
-1.4	wymiennikownia	25,63	3,14	80,48	2,00	170,0	2,1	170		2,0	170	170		