

-1.3
F=44.79m²
h_{gr}=2.92m
k=~130m³
n=0.5/h
V_w=70m³/h
V_w=70m³/h
Q_{ch}=1630W

-1.2
F=40.43m²
h_{gr}=2.8m
k=~113m³
n=0.5/h
V_w=60m³/h
V_w=60m³/h
Q_{ch}=1970W


-1.4
F=25.63m²
h_{gr}=3.14m
k=~80m³
n=2/h
V_w=170m³/h
V_w=170m³/h

-1.1
F=25.59m²
h_{gr}=2.8m
k=~71m³
n=0.5/h
V_w=50m³/h
V_w=40m³/h

LEGENDA

- LEGENDA:
- prostokątny kanał nawiewny
 - prostokątny kanał wywiewny
 - okrągły kanał nawiewny
 - okrągły kanał wywiewny
 - SK 2.71 m
 - opis rzędnej spodu kanału (bez izolacji)
 - okrągła przepustnica kanałowa
 - prostokątna przepustnica kanałowa
 - wentylator kanałowy
 - Kratka wentylacyjna nawiewna/wywiewna
 - wentylacyjny zawór wywiewny
 - thumbik kanałowy
 - prostokątna kłapa ppoz EIS120
 - okrągła kłapa ppoz EIS120
 - anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną
 - podstawa dachowa
 - drzwiowa kratka transferowa

UWAGA:
1. Wszelkie wymienione materiały i elementy wewnątrz wymienione w niniejszym projekcie są dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentów, porównywalną jakość oraz kolor bardzo zbliżony do proponowanych.
2. Dokumentację należy rozpatrywać wspólnie z dokumentacją architektoniczną, konstrukcyjną oraz pozostałymi opracowaniami branż instalacyjnych.
3. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie wymiary przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy złożyć zgłoszenie Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy niezwłocznie powiadomić projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilości zestawcze użytych materiałów i urządzeń.

TEMAT	Przebudowa budynku Sądu Rejonowego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko, przy ul. Partyzantów 7 w Lipsku		
NAZWA ZADANIA	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7		
ADRES INWESTYCJI	działka nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko ul. Partyzantów 7		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 26-600 Radom		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	<div><div>www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO</div></div>	
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Władysław Wantuch upr. nr MAP/0337/PWBS/16		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Marcińska upr. nr MAP/0297/PBS/19		
OPRACOWAŁ			
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Rzut piwnicy		
SKALA: 1:100		NR RYSUNKU: PT.S.WM-01	DATA: 09.12.2022r