

Tarnobrzeg, 2022-07-21

STAROSTA TARNOBRZESKI  
ul.1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg  
tel.15 822-39-22 wew. 326

**ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

z dnia 2022-07-21  
dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu  
znak sprawy **GG.II.6630.105.2022**

Uzgodnienie: Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Nowa Dęba, dz. ewid. nr 403/1, Gmina: NOWA DĘBA M

Oznaczenie arkusza mapy: 7.133.27.19.1.2

Wnioskodawca: Inżynieria Drogowa Beata Barszcz  
39-332 Jaślany  
Jaślany 406

Nr zlecenia: GG.II.6630.105.2022 z dnia 2022-07-18

Inwestor: Gmina Nowa Dęba  
39-460 Nowa Dęba  
Rzeszowska 3

Przewodniczący narady: Paulina Myszka

**Uczestnicy Narady:**

1. Tadeusz Trela - PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/e-mail/
2. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/

**Stanowiska uczestników narady**

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z następującymi uwagami:

**Ad 1.** Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Tarnobrzegu. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie Gazownię w Tarnobrzegu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

Informacja: Na naradzie nie był obecny prawidłowo zawiadomiony przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie

**Uwagi ogólne:**

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku ich naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na własny koszt ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. Na siedem dni wcześniej przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.

Przewodniczący narady