



1.1. Garaż	43,27 m ²
1.2. Magazyn	15,79 m ²
1.3. Garaż	51,74 m ²
1.4. Biuro naczelnika OSP	10,18 m ²
1.5. Przedsiónek	1,44 m ²
1.6. Natrysk	1,30 m ²
1.7. Komunikacja	4,50 m ²
1.8. Wc	2,41 m ²
1.9. Pom. porządkowe	1,88 m ²
1.10. Schody	6,14 m ²
1.11. Przedsiónek	3,06 m ²
1.12. Schody	4,13 m ²
1.13. Scena	26,50 m ²
1.14. Sala widowiskowa/sala zabaw	199,90 m ²
1.15. Chłdnia	4,05 m ²
1.16. Komunikacja	2,12 m ²
1.17. Magazyn	2,46 m ²
1.18. Kuchnia	17,39 m ²
1.19. Kuchnia	15,33 m ²
1.20. Kuchnia	4,12 m ²
1.21. Korytarz	7,15 m ²
1.22. Magazyn naczyń	2,54 m ²
1.23. Przedsiónek Wc damski	1,38 m ²
1.24. Wc damski	1,28 m ²
1.25. Wc męski	1,36 m ²
1.26. Wc męski	1,44 m ²
1.27. Przedsiónek Wc męski	1,76 m ²
1.28. Wiatrołap	3,13 m ²
1.29. Szatnia	12,79 m ²
1.30. Hall wejściowy	25,41 m ²
1.31. Schowek porządkowy	2,10 m ²
1.32. Klatka schodowa	10,46 m ²
1.33. WC dla niepełnosprawnych	3,61 m ²
1.34. Zmywalnia naczyń	5,10 m ²

OPRAWY EWAKUACYJNE

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE**
- Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65
- Źródło światła: LED 3W
- Barwa światła: Biała ciepła
- Czas pracy: min. 1 Godzina
- Tryb pracy: SA/A - Sieciowo - awaryjny
- Akumulator: wbudowany
- Montaż: Sufitowy lub ścienny

K-1 do K-6 - kamery IP

- Oznaczenie oprav:**
- Dobór poszczególnych oprav wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz
- A-naświetlacz LED 20W + czujnik ruchu
- B-plafonier hermetyczny LED 10W
- C-oprawa panel LED 40 W
- D-oprawa hermetyczna LED 2x20W
- E-oprawa 10 i 6 płomienna typu żyrandol LED 100W/60W
- F-kinkiet stylizowany LED 2x10W
- G-plafonier 36W
- H-reflektor 200W
- I-reflektory teatralne 30W
- J-plafonier 96W
- K-plafonier 18W
- WYJŚCIE - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h

- Legenda:**
- Rozdzielnica wnekowa
 - Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
 - Instalacja siłowa
 - Przewód wyrównawczy
 - Zasilanie zalicznikowe YKY 5x10mm²
 - Gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V (pojedyncze lub podwójne)
 - Gniazdo j/w lecz bryzgoszczelne
 - Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 3-f, 5-stykowe, 230/400V
 - Wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A, 250V
 - j/w lecz hermetyczny
 - Przełącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V
 - j/w lecz hermetyczny
 - Przełącznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V
 - j/w lecz hermetyczny
 - Przełącznik krzyżowy, podtynkowy 10A, 250V
 - j/w lecz hermetyczny
 - Automat schodowy -przycisk
 - Główna szyna uziemiająca
 - Zacisk uziemiający
 - Wypust świetlny sufitowy lub ścienny
 - Oprawa świetlna
 - Oprawa świetłokwowa

ERD Rok założenia 2008	FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,	Nr rys. 7
Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W DŁUGIM ORAZ PRZEBUDOWA GARAŻU OSP W DŁUGIM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W DŁUGIM" NA DZIAŁKACH NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE	
Inwestycja:	DŁUGIE DZIAŁKA NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE	
Nazwa rysunku:	Plan instalacji elektrycznej - PARTER	Skala: 1:100
Inwestor:	GMINA JEDLICZE, 38-460 JEDLICZE, UL. RYNEK 6	
Projektant:	mgr inż. Radosław Rychel upr. bud. PDK/0017/PWOE/15	Podpis: Data: 08-2025
Asystent:	mgr inż. Julian Erd	Podpis: