

Notatka z przeprowadzenia odkrywki fundamentów budynku Sądu w Wadowicach

W dniu 03.01.2025 została dokonana odkrywka ścian fundamentowych wraz z fundamentami zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na roboty wykonane zostało zgłoszenie prac odkrywkowych na które otrzymaliśmy postanowienie znak ZN-I.5142.786.2024.PB na prowadzenie robót budowlanych obejmujących wykonanie odkrywek fundamentów ścian klatki schodowej (głównej) w piwnicy w miejscu planowanej lokalizacji szybu windy elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach na dz. nr ewid: 4022/3 przy pl. Żwirki i Wigury 9.

Powyższe prace zostały wykonane w ustalonym terminie.

Podczas wykonywania odkrywek fundamentów stwierdzono poziom posadowienia ściany na poziomie $\sim 22\text{cm}$ poniżej obecnego poziomu posadzki w piwnicy. Ściany fundamentowe w miejscu wykonywania odkrywki wykonane są z kamienia naturalnego na zaprawie. Po analizie wykonanego wykopu na głębokość 65-67cm poniżej poziomu posadzki piwnicy oraz odwiertu w dnie wykopu na głębokość 20-25cm z stwierdzono że budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym składającym się głównie ze skał naturalnych: piaskowych, łupkowych i wapiennych wymieszanych z piaskiem i mułem. Co odpowiada opisom gruntu na przedmiotowym terenie zawartym w opracowaniu opublikowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

W górnych warstwach wykopu stwierdzono prawdopodobne warstwy pierwotnej posadzki wykonanej z płytek kamienia naturalnego która zaczyna się $\sim 8\text{cm}$ poniżej obecnej posadzki.

Podsumowanie i zalecenia

W związku z występującym gruntem skalistym w miejscu wykonywania odkrywki obszar badań został zmniejszony do pola $\sim 60 \times 60\text{cm}$ w odległości $\sim 1\text{m}$ od drzwi wejściowych do pomieszczenia, wykop wykonano przy lewej ścianie pomieszczenia. Podczas wykonywania odkrywki nie natrafiono na żadne struktury archeologiczne bądź zabytkowe w obszarze prowadzonych robót.

Po zakończeniu prac odkrywkowych wykop został zasypany powstałym urobkiem w czasie wykonywania prac. Górną warstwę posadzki wykończono przez zatarcie na gładko gotową mieszanką betonową.

