

Ciechanów, 07.01.2026 r.

WRI-I.7013.5.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Modernizacja bieżni przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie”
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” –
edycja 2025**

Uszczegółowienie do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii natryskowej jako rozwiązania równoważnego i uznaje parametry tego systemu za minimalne do spełnienia w ramach przedmiotowego zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że zakres prac nie obejmuje wykonania krawężników.
3. Zamawiający informuje, iż zakres prac nie obejmuje wykonania geowłókniny.
4. Zamawiający informuje, iż będzie żądał dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań materiałowych na etapie realizacji inwestycji przy zatwierdzeniach wbudowywanych materiałów – przy czym zaakceptowane będą tylko i wyłącznie rozwiązania wskazane w PFU.
5. W zakresie oceny czy istniejące obrzeża, które zostały już wykonane w terenie wymagają korekt, demontażu lub ponownego ustawienia Zamawiający informuje, iż wymaga dokonania wizji lokalnej w celu oceny właściwego zakresu robót niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w PFU opisane są kompletne rozwiązania. Zgodnie z § 7 umowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym wynikające wprost z Dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty nieujęte, bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy."
6. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne i dopuszcza zmianę technologii podbudowy z betonu jamistego na podbudowę z betonu cementowego z dodatkiem włókien rozproszonych, wykonanego zgodnie z PN-EN 206, rekomendowaną do stosowania pod nawierzchnie sportowe wymagające zachowania stabilnych parametrów dynamicznych. Dopuszcza również zamianę warstwy z betonu jamistego na warstwę stabilizującą typu ET gr. ok. 30 mm.

7. Zamawiający informuje, iż nie jest dopuszczalne etapowanie i częściowe fakturowanie. Robota, którą należy w ramach zamówienia wykonać, nie cechuje się dużym stopniem skomplikowania, jest prosta, i możliwa do skalkulowania na podstawie wizji lokalnej.
8. Zamawiający informuje, iż w PFU zawarta jest inwentaryzacja terenu.
9. Zamawiający informuje, iż po to jest wprowadzony wymóg wizji lokalnej, aby Wykonawca miał możliwość oceny dostępności placu budowy, w kontekście posiadanych sprzętów i pojazdów.
10. Zamawiający informuje, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).