




P _s =99,30[kW]																																																					
Certyfikowany wyłącznik ppoż			Zasilanie tablicy administracji T-A			Zasilanie			Uziemienie			Ogranicznik przepięć typ 1+2			Zasilanie tablicy piętrowej RL-1A			Zasilanie tablicy piętrowej RL-2A			Zasilanie tablicy piętrowej RL-3A			Zasilanie tablicy kotłowni R-K						Instalacja PV – rezerwa			Przekładnik – bateria kondensatorów			Bateria kondensatorów z filtrem harmonicznym					Zasilanie tablicy kotłowni R-K			Zasilanie tablicy R-PV – fotowoltaika			Połączenia wyrównawcze						
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18		
			17,00 kW			226,00 kW									34,30 kW			38,50 kW			38,50 kW			27,00 kW																		27,00 kW			24,00 kW								
L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3					L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3				L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3								
N			N			N							N			N			N			N			N											N			N				N										
PE			PE			PE			PE				PE			PE			PE			PE			PE							PE			PE				PE			PE			PE			PE					

UWAGI:

- elementy instalacji licznikowej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie
- wspólne wyłączenie ppoz obu klatek

		Pracownia Projektowa W. Serafinowicz 59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9	
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BOŻKÓW, dz. nr 811/32		Tytuł rysunku: Schemat jednobiegunowy RL-A	
Projektant: mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania w specj. instalacyjnej – nr upr. 115/DOŚ/08		Podpis: 	Stadium: projekt techniczny Branża: elektryczna
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia do projektowania w specj. instalacyjno-inżynierskiej – nr upr. 29/90/Lw		Podpis: 	Skala: – Data: 29.12.2023
Opracował:		Podpis:	Prawa autorskie zastrzeżone IntelliCAD 2000
			Nr rys. 06