



Zasilanie tablicy administracji T-A				
1	17,00 kW	L1	L2	L3
		N		PE

Ps=17,00[kW]

Zasilanie		Przełącznik faz	Instalacja PV – rezerwa	Lampki kontrolne	Winda – napęd	Winda – administracja	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazdo wtykowe 1f w rozdzielni	Instalacja RTV	Instalacja IT	Domofon	Wyłącznik różnicowoprądowy	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie klatki schodowej	Oświetlenie kłomórek lok.	Oświetlenie strychu	Wyłącznik różnicowoprądowy	Czujnik natężenia oświetlenia	Przełącznik zmierzchowy	Zegar	Ręczne sterowanie oświetleniem	Ręczne sterowanie oświetleniem	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie zewnętrzne	Lokalne połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13,45 kW					7,00 kW	1,00 kW	2,50 kW	1,00 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,50 kW	2,00 kW	1,00 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,70 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,20 kW	0,05 kW						0,05 kW	0,20 kW	
L1 L2 L3 N PE		L1 L2 L3 N		L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N	L N	L N	L N	L N	L N PE	L N PE	PE

- UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
 - dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczanego do stosowania w budownictwie
 - wspólne wyłączenie ppoż obu klatek

Pracownia Projektowa W. Serafinowicz
59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BOŻKÓW, dz. nr 811/32

Projektant:
mgr inż. Remigiusz Przystaj
uprawnienia do projektowania w specj.
instalacyjnej - nr upr. 115/DOŚ/08

Sprawdzający:
mgr inż. Włodzimierz Boguta
uprawnienia do projektowania w specj.
instalacyjno-inżynieryjnej - nr upr. 29/90/Lw

Opracował:

Tytuł rysunku:
Schemat jednobiegunowy TA-A

Podpis:

Stadium:
projekt techniczny

Branża:
elektryczna

Podpis:

Skala:
-

Data:
29.12.2023

Podpis:

Prawa autorskie zastrzeżone
IntellicAD 2000

Nr rys.

ET 14