

Ps=13,0[kW]

Zasilanie z RG	Ograniczenie przepięć typ 2	Oświetlenie - mieszkanie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Kuchenka elektryczna	Gniazdo wtykowe - zmywarka	Gniazda wtykowe w kuchni	Gniazdo wtykowe łazienka	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe pralka / suszarka	Instalacja IT+RTV	Rozdzielacza c.o.	Grzejnik elektryczny	Lokalne połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20,50 kW		1,00 kW	19,50 kW	6,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	3,00 kW	0,10 kW	0,10 kW	0,30 kW	
L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

Obudowa modułowa
IP30



Obudowa TeSM 104
IT+RTV



A3 poziomo

PRACOWNIA

Pracownia Projektowa W. Serafinowicz
59—220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7—9

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BOZKÓW, dz. nr 811/32		Tytuł rysunku: Schemat jednobiegunowy T—M	
Projektant: mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania w specj. instalacyjnej — nr upr. 115/DOŚ/08	Podpis:	Stadium: projekt techniczny	
		Branża: elektryczna	
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia do projektowania w specj. instalacyjno-inżynieryjnej — nr upr. 29/90/Lw	Podpis:	Skala: —	Nr rys. ET 17
		Data: 29.12.2023	
Opracował:	Podpis:	Prawa autorskie zastrzeżone IntelliCAD 2000	