



**KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
23-204 Kraśnik, ul. Graniczna 3A**

tel./fax. 81 825-68-09 www.kpwik.krasnik.pl e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl



TD.550.26.1.2024

Kraśnik, 04.11.2024 r.

Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

Pełnomocnik
Michał Kondracki
Biuro projektowe
ARMADA PRO
ul. M. Konopnickiej 1
23-204 Kraśnik

Dotyczy: wniosku z dn. 24.10.2024 r. o określenie warunków na przebudowę przyłącza wodociągowego w dz. 682 obr. 0006-Zarzecz II w Kraśniku w związku z realizacją zadania „Modernizacja sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 24.10.2024 r. dotyczący konieczności przebudowy przyłącza wodociągowego do budynku hali sportowej przy Zespole Planówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej 10, w związku z rozbudową – budowa windy w dz. 682 obręb 0006 Zarzecz II, w ramach zadania „**Modernizacja sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami**” informuję, że wyrażam zgodę na przebudowę przyłącza wodociągowego. Obecnie Przedsiębiorstwo dostarcza wodę w ilości nominalnej do 10 m³/h o ciśnieniu umożliwiającym normalnie użytkowanie wody (nie mniejszym niż 0,05 MPa) przeznaczoną do spożycia przez ludzi istniejącym przyłączem wodociągowym z rur PE Ø63 mm.

Przebudowa przyłącza wodociągowego w związku z kolizją z zamierzeniami inwestora może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:

1. Przyłącze podlegające przebudowie wykonać z rur **PE RC**, min. **SDR 11 PN 16**.
2. Na podstawie powyższych warunków sporządzić plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania terenu zgodnie z Prawem budowlanym – t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z późn. zm. oraz Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz.U. 2024 poz. 757 wraz z późn. zm. art.7 ust.6, według wybranej procedury pozwalającej na przebudowę przyłącza. Przed wykonaniem robót, plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją przyłącza podlega uzgodnieniu branżowemu w KPWiK Sp z o.o., należy go sporządzić co najmniej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto do planu należy dołączyć m.in.: profil podłużny przyłącza, opis przyjętych rozwiązań materiałowych oraz prowadzenia robót. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum KPWiK Sp. z o.o.

3. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac należy poinformować pisemnie KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku o zamiarze przystąpienia do robót.
4. Granica utrzymania i majątkowa: przebudowane przyłącze pozostaje w posiadaniu i utrzymaniu Odbiorcy – Miasto Kraśnik.
5. Wszystkie prace wykonać własnym kosztem i staraniem poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Wykonane prace podlegają odbiorowi z udziałem przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. Kraśnik. Prawidłowość wykonanych robót należy potwierdzić protokołem odbioru technicznego, spisany przy udziale przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej:
 - 6.1. protokoły odbiorów częściowych dla robót zanikających – spisane przed zasypaniem i przy udziale przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o.,
 - 6.2. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 - 6.3. dokumentację na wbudowane materiały i armaturę,
 - 6.4. protokoły próby szczelności,
 - 6.5. protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji.
7. Niniejsze warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentów wymaganych przepisami *Prawa budowlanego* do przebudowy przyłącza wodociągowego. Warunki są ważne przez okres **dwóch lat** od daty wydania.

Samodzielny specjalista
ds. dokumentacji i rozwoju
urządzeń wod.-kan.


mgr inż. Anna Smył