



1. Wszystkie przewody zaizolować izolacją dla przewodów klimatyzacyjnych
2. Przy przejściu przez przegrody budowlane zastosować rury ochronne, a przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić masą trwale elastyczną.
3. Instalację poddać próbie ciśnieniowej.
4. w przypadku rozbieżności między projektem a stanem faktycznym, zgłosić się do projektanta celem wyjaśnienia.
5. Skropliny odprowadzić na "niższy" dach.

Nazwa obiektuZmiana sposobu użytkowania i Przebudowa wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rzeczyca - utworzenie Klubu Malucha wraz z niezbędną infrastrukturą społeczną i zagospodarowaniem terenu.		
Stadium opracowaniaProjekt techniczny	Adres inwestycji dz. nr 1169/1, obręb 18, Rzeczyca, gmina Rzeczyca	
Tytuł projektuInstalacja klimatyzacji	Nr rys. 5	
InwestorGmina Rzeczyca, uL. Parkowa 1 , 97-220 Rzeczyca		
Projektowałmgr inż Marcin Anglart upr.: LOD/3917/PBS/17	Podpis	
Sprawdziłmgr inż Kamil Różycki upr.: LOD/0468/POOS/06	Podpis	
BrandaInstalacyjna	Skala1:50	Data12.2025