WĘZEŁ: 'Tr1', 'Tr2', 'Tr4', 'Tr6'
PROJ. De125
proj. De125
WĘZEŁ 'W15'
PROJ. De125
WĘZEŁ 'HN3'
WĘZEŁ: 'Tr3', 'Tr5', 'Tr7', 'Tr8', 'Tr9'
PROJ. De125 PEHD
WĘZEŁ: 'HN1', 'HN2', 'HN4', 'HN5', 'HN6'
droga 6KDD
ul. Sosnowa
droga 2KDW

Trójnik kołnierzowy DN100 + 3x Zasuwa DN100
Proj. wodociąg De125, Rz.o.=159.50
Proj. wodociąg De125, Rz.o.=160.80
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
De125x7,4 PE100RC L=82.2m
De125x7,4 PE100RC L=174.3m
De125x7,4 PE100RC L=140.3m
DN80
Zasuwa DN80
Redukcja De125/90
Proj. hydrant nadziemny DN80
Proj. Kd200 PVC
kształtka 45°
kształtka 30°
Trójnik kołnierzowy DN100/80
Hydrant nadziemny na bocznym odejściu
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej - przebudowa węzła hydrantowego
Tr2
W14
W15
HN3
Tr4
W16
W17
W18
Tr6
W19
W20
Tr7
HN4
Tr8
W21
W22
W23
W24
Tr9
W25
Tr1

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

1. Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/100
2. Zasuwa liniowa kołnierzowa DN100 z przedłużeniem trzpienia (teleskopowym) i skrzynką uliczną dużą
3. Tuleja kolnierzowa De125 PE z kołnierzem luźnym DN100 stalowym
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80
5. Zasuwa kołnierzowa DN80 z przedłużeniem trzpienia (teleskopowym) i skrzynką uliczną dużą
6. Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80, L~0,8m (do ustalenia na budowie)
7. Kolano stopowe DN80 żeliwne
8. Kolumna hydrantu nadziemnego DN80
9. Redukcja elektrooporowa De125/90 PE
10. Tuleja kołnierzowa De90 PE z luźnym kołnierzem DN80 stalowym
11. Kolano 90° DN80 żeliwne

UWAGA:

Pod armaturę i hydranty należy stosować podparcia betonowe (np. z bloczków betonowych), które należy posadowić na nienaruszonym gruncie w wykopie.

W przypadku połączeń z kształtkami kielichowymi w węzłach, należy zapewnić stałe rozparcie blokami oporowym, które należy posadowić na nienaruszonym gruncie w wykopie.

1. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania wykopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnych miejsc skrzyżowań i faktycznych rzędnych uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowanymi sieciami.
2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej.
3. W przypadku kolizji robót z niezinwentaryzowanymi ciągami drenarskimi, w przypadku naruszenia (uszkodzenia) ich podczas realizacji robót, należy je bezwzględnie odtworzyć.

INWESTOR	Gmina Dobroszyce ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce			STADIUM
NAZWA INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ul. Kolejowej w Dobroszycach			PT
ZAKRES:	rejon ulic: Sosnowa, Jarzębinowa			
ADRES:	powiat oleśnicki, gm. Dobroszyce, m. Dobroszyce, OBRĘB 0004 dz. 509/10, 510/6, 511/10, 512, 517/11, 517/8, 517/4, 517/3, 516/2, 516/3, 514/6			SKALA
NAZWA RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE SIECI WODOCIĄGOWEJ			1:100/500
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
Projektował	SANITARNA	mgr inż. Krzysztof Dzikoński upr. nr DOŚ/0151/PWBS/18		12.2024
				NR RYSUNKU
				2.4