

# Zakład Usług Komunalnych w Żarkach

---

42-310 Żarki, ul. Leśniowska 55 tel.(034) 314 81 61: fax(034) 316 10 98

---

Żarki dnia 09.11.2021

ZUK.6215/41/.2021

„Ekoprojekt”  
Inżynieria Środowiska  
Iwona Chadryś  
Ul. Bursztynowa 80/1  
42-202 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych projektowania i realizacji rozbudowy sieci wodociągowej z miejscowości Żarki w ulicach Jagodowej i Młyńskiej.

W odpowiedzi na pismo podajemy warunki niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla wyżej wymienionej inwestycji:

1. Zaprojektować sieć wodociągową w w/w ulicach z rur PE (dwuwarstwowych) o średnicy  $\varnothing 110$  mm i wytrzymałości min 16 MPa w SDR 11  
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  $\varnothing 110$  PCV w ul. Młyńskiej przez trójnik  $\varnothing 100/100$ .
2. Zaprojektować hydranty podziemne p. pożarowe o średnicy  $\varnothing 80$  mm na końcu sieci
3. Przyłącza wodociągowe włączyć za pomocą nawiertaki wodociągowej  $\varnothing 110/2''$  z zasuwą, obudową i trzpieniem wyprowadzonym nad poziom terenu obudowanym skrzynką żeliwną do zasuw wodociągowych, Zestaw wodomierzowy zaprojektować w studziencie betonowej  $\varnothing 1000$  z punktem poboru wody do 5 m od granicy działki.
  - a) podłączenie do sieci wodociągowej może wykonać firma, zakład lub wykonawca posiadający aktualny wpis do działalności gospodarczej oraz wymagane uprawnienia budowlane w tym zakresie po uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Żarkach
  - b) przyłącze wodociągowe wykonać z rur **PE  $\phi$  40 mm**
  - c) głębokość ułożenia przyłącza wynosić ma minimum 1,5 m,
  - d) w przypadku, gdy odcinek przyłącza przebiegać będzie pod jezdnią, zastosować rurę ochronną.
3. Za wodomierzem należy zaprojektować zawór antyskażeniowy wg PN-B-01706/Azl:1999.
4. Przewiduje się pobór wody do celów socjalno – bytowych  
ok. 0,2 .m<sup>3</sup>/dobę.

5. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej na przyłączenie do sieci wodociągowej. Dokumentację należy przedstawić do zatwierdzenia w

- Zakładzie Usług Komunalnych w Żarkach

- Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ( Referat Gospodarki Komunalnej )  
przed wykonaniem podłączenia

6.. Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZUK:

- **jeden egzemplarz wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu przyłącza.**

- **Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przyłącza, uzgodnionej w Starostwie Powiatowym w Myszkowie**

7. Uruchomienie nowego przyłącza nastąpi po odbiorze technicznym przyłącza, odbiorze wodomierza, podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej przez inwestora

**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Żarkach  
*inż. Marek Strzelczyk*