Skala 1:100/100
P.p.=310,00

Rzędna istniejącego terenu	324,70
Rzędna dna proj. kanału	321,80
	321,81
Długość odcinka	1,30
	10,50
	12,15
Proj. spadek kanału, odległość	L=24,30
	12,15
	24,30
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC-U ø 200/5,9mm lite klasa S, SDR34 SN8
Prędkość, przepływ, wypełnienie	i=5,0 %
Hektometr i odległości	0
	10,50
	12,15
	14,40
	20,10
	21,30
	21,80
	23,05
	24,30

	321,85
	321,86
	321,90
	321,91
	321,92
	321,92
	324,85
	325,00

Ho=2,90 — SK41

proj. ks graw. SK15-SR2, PCV ø200/5,9mm, rz.osi=321,90

proj. ks graw. SK15-SR2, PCV ø200/5,9mm, rz.osi=322,30

proj. ks graw. SK41-SK56, PCV ø200/5,9mm, rz.osi=321,90

rura osłonowa, PE ø315/18,7mm SDR17 PN10, L=21,20 m

kd315, gł.osi=1,17

proj. wodociąg PE ø110/10,00mm SDR11 PN16, gł.osi=1,75

Ho=3,08 — SK52

obsypka piaskowa o gr. 0,20 m

droga ziemna

skrzyżowanie z dr asfal

chodnik ze zjazdem

dr bo pry 242921

podsypka piaskowa o gr. 0,20 m

NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ SK41-SK52				NR RYSUNKU	42
OBIEKT:	PROJEKT TECHNICZNY budowy sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w miejscowości Żarki, Gmina Żarki				SKALA	1: 100/100
					STADIUM P.T. BRANŻA	Wodociągowa, Sanitarna
NR ZLECENIA			DATA	maj 2022 r.		
Projektant	Nazwisko	mgr inż. Iwona Chadryś	Nr Upr.	SLK/3089/POOS/10	Podpis	
Sprawdzający	Nazwisko	mgr inż. E.Hermańska-Kaczmarczyk	Nr Upr.	SLK/5653/PBS/16	Podpis	
						„EKOPROJEKT" INŻYNIERIA ŚRODOWISKA