

Materiały

1 **Wrzeciono** ze stali nierdzewnej

2 **Pierścień dławicowy** z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodą pitną)

3 **Uszczelki typu O-ring**

4 **Pierścień grzebieniowy** z mosiądzu

5 **Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym**, ze stali

6 **Uszczelka zwrotna** z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z wodą pitną)

7 **Pokrywa** z żeliwa sferoidalnego

8 **Uszczelka płaska pokrywy** z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z wodą pitną)

9 **Prowadzenie klina**

10 **Korpus** z żeliwa sferoidalnego

11 **Klin** z żeliwa sferoidalnego

12 **Przelot** prosty

13 **Kołnierze**

14 **Stopka**





DN	PN	Kołnierz					Śruby			Wrzeciono			Zasuwa					Masa kg	
		D	b	k	d4	f	Ilość	Gwint	d2	a	c	d1	H	H1	L 4000	L 4700	B	krótka	długa
50	10 16	165	19	125	98	3	4	M 16	19	14,8	30	22	237	320	150	250	118	10,5	11,5
65	10 16	185	19	145	118	3	4	M 16	19	16,3	31	22	255	347	170	270	144	13,5	14,5
80	10 16	200	19	160	133	3	8	M 16	19	17,3	35	25	288	388	180	280	160	16,5	18,0
100	10 16	220	19	180	153	3	8	M 16	19	19,3	38	25	334	444	190	300	188	21,0	24,0
125	10 16	250	19	210	183	3	8	M 16	19	19,3	38	26	403	528	200	325	240	28,5	32,5
150	10 16	285	19	240	209	3	8	M 20	23	19,3	38	26	465	608	210	350	280	37,0	41,0
200	10 16	340	20	295	264	3	8 12	M 20	23	24,3	48	32	551	721	230	400	348	61,0	75,0

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASUWY KOŁNIERZOWEJ				NR RYSUNKU: 57
OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY DLA: budowy sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w miejscowości Żarki, Gmina Żarki				SKALA
				STADIUM P.B. BRANŻA Wodociągowa, Sanitarna
NR ZLECENIA		DATA: czerwiec 2022 r.		„EKOPROJEKT" INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Projektant	Nazwisko: mgr inż. Iwona Chadryś	Nr Upr.: SLK/3089/POOS/10	Podpis:	
Sprawdzający	Nazwisko: mgr inż. E.Hermańska-Kaczmarczyk	Nr Upr.: SLK/5653/PBS/16	Podpis:	