SĄSIEDNI BUDYNEK GOSPOD□RCZY

GR□NIC□ DZI□ŁKI

wełna mineralna

wełna mineralna gr. 15 cm

Z ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ

H=254cm

0/1 +20 °C
Φwym: 1341 W

0/2 +20 °C
Φwym: 1323 W

0/3 +20 °C
Φwym: 1287 W

0/4 +20 °C
Φwym: 672 W

0/5 +20 °C
Φwym: 370 W

0/6 +20 °C
Φwym: 341 W

0/7 +20 °C
Φwym: 714 W

[400 mm] 22KV/600

22KV/600 [600 mm]

22KV/600 [720 mm]

22KV/600 [1120 mm]

22KV/600 400 mm

1200 mm 22KV/600

16 x 2,0

20 x 2,25

Dw1

Dw2

Dz1

O1

O2

150

100

90

200

205

±0,00

-0,02

1,5 %

zamurowanie podparapetowe (wymiana drzwi na okno)

balustrada H=110 cm

UWAGA
Próg maksymalnie 2 cm
Dostosować poziom posadzki do wejścia
Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie

LEGENDA:

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPLNA-RURY PRZEIZOLOWANE 2XDN25

PROJ. INSTALACJA C.O.
- PROWADZONA W POSADZCE

GRZEJNK STALOWY PŁYTOWY Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM
Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

TERMOSTATYKA
Biuro Projektów
Piotr Kończiak

Ul. Miła 7/1
73-110 Stargard

tel. 0502 441 806
e-mail: pkonciak@wp.pl
NIP: 854-201-37-53

RYSUNEK:	RZUT PARTERU- INSTALACJA C.O.		
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK BIUROWY		
ADRES	dz. nr ewid. 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie	DATA	11.2025
INWESTOR	Gmina Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań	SKALA	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Kończiak upr. ZAP/0105/PWOS/09	RYS. NR	S.04
OPRACOWAŁA	mgr inż. Milena Grabowska		

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim