

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	124
Ilość działek ZW i CW	319
w tym	
Ilość działek wody zimnej	194
Ilość działek wody ciepłej	125
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	5
Ilość działek cyrkulacyjnych	18
Całkowita długość rurociągów	620,0 m
w tym ZW	317,2 m
w tym CW	214,3 m
w tym cyrkulacyjnych	88,6 m
Całkowita pojemność rurociągów	153,9 dm ³
w tym ZW	111,0 dm ³
w tym CW	34,2 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	8,7 dm ³

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: -2,69 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	457,25		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	2,000		