

Przeworsk, dn. 01.09.2025 r.

STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.98.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 01.09.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Kanalizacyjna - sanitarnasieć wodociągowa
Lokalizacja:	Jednostka ewid.181408_2 Tryńcza,Obręb 0002 Gniewczyzna Łańcucka ,działki nr3466/7,3466/2,3501,3502,3599/16,3469,3600,3601,3604,3606,36 09/1,3602/2,3651,3610.3976/1,3978,3985/1
Wnioskodawca:	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EDWARD SOCHA Czerwona Wola 125, 37-530 Sieniawa
Inwestor:	GMINA TRYŃCZA Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza
Przewodniczący:	Zofia Chomicz, Inspektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	13.08.2025 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY**Uzgodniono pozytywnie z uwagami**

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	EZBIT Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk		
2	GMINA TRYŃCZA 37-204 Tryńcza 127		
3	ORANGE POLSKA S.A. ul. Dauna 66, 30-629 Kraków		
4	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ZAMOŚĆ REJON ENERGETYCZNY JAROSŁAW ul. Elektrowniana 4, 37-500	Stanowisko pozytywne Trasa proj. sieci kanalizacyjnej uzgadnia się z uwagami: Prace ziemne w pobliżu i skrzyżowaniu do istniejących kabli energetycznych 0,4kV z proj. siecią kanalizacyjną wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika RE Jarosław. W miejscu skrzyżowania kable	Paweł Cielecki

Dokument wygenerował(a): Zofia Chomicz, dn. 02-09-2025 11:27:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Jarosław elektroniczny	0,4kV zabezpieczyć rurami osłonowymi typu PS firmy Arot o przekroju dobranym do średnicy kabli. Końce rur uszczelnić. Zachować wymagane odległości proj. Sieci i przyłączy kanalizacyjnych od ist. słupów linii napowietrznych 0,4kV (słupy przelotowe min. 1m, słupy załomowe typu AS - min. 2,5m, od słupów linii napowietrznej SN 15kV - 2,5m), zgodnie z obowiązującymi normami Nsep-E-003 i Nsep-E-004. Na powyższe uzyskać prot. Odbioru.	
5	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ GAZOWNICZY W JAŚLE GAZOWNIA W PRZEWORSKU ul. Juliusza Słowackiego 19, 37-200 Przeworsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Andrzej Majcher
6	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W SANOKU ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Józef Gurak
7	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU ul. Juliusza Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wacław Półtorak

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Zofia Chomicz, dn. 02-09-2025 11:27:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem