

ZGK/W-31/2025

Tryńcza, dnia 04.07.2025r

**Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.06.2025 r. w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza Uchwałą Nr XXXVIII/409/2018 z dnia 18 września 2018 r. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Tryńcza wydaje się następujące warunki techniczne przyłączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej:

1. Miejsce dostawy wody: rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 3466/7, 3466/2, 3501, 3502, 3599/16, 3469, 3600, 3601, 3604, 3606, 3609/1, 3609/2, 3651, 3610, 3976/1, 3978, 3985/1 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2. Miejsce podłączenia do sieci wodociągowej: istniejący wodociąg Ø90 na działce nr ewid. 3501 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
3. Sposób włączenia: zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Parametry techniczne związane z budową sieci: rura PE Ø110.
5. Wymagania dotyczące opomiarowania: brak
6. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia należy opracować dokumentację projektową i dokonać zgłoszenia budowy przyłącza.
7. Opracowaną dokumentację **uzgodnić w zakładzie.**
8. Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej odbywa się na koszt Odbiorcy w oparciu o wydane warunki.
9. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład trzy dni przed ich rozpoczęciem.
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zakładu i potwierdzony przez strony protokołem.
11. Warunki przyłączenia ważne są 24 miesiące.
12. Postanowienia dodatkowe: Uzyskać zgody właścicieli działek zlokalizowanych na trasie przyłącza

**Specjalista ds.
wodno-kanalizacyjnych**

Malgorzata Wojciechowska
.....
Malgorzata Wojciechowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

ZGK/S-30/2025


Tryńcza, dnia 04.07.2025 r.

**Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci kanalizacyjnej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.06.2025 r. w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza Uchwałą Nr XXV/245/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Tryńcza wydaje się następujące warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej:

1. Miejsce odbioru ścieków: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 3466/7, 3466/2, 3501, 3502, 3599/16, 3469, 3600, 3601, 3604, 3606, 3609/1, 3609/2, 3651, 3610, 3976/1, 3978, 3985/1 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2. Miejsce podłączenia do sieci kanalizacyjnej: istniejący rurociąg tłoczny na działce nr ewid. 3599/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
3. Parametry techniczne związane z budową sieci: rura PCV Ø200.
4. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia należy opracować projekt budowlany i dokonać zgłoszenia budowy sieci lub uzyskać pozwolenie na budowę.
5. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej odbywa się na koszt Inwestora w oparciu o wydane warunki.
6. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład trzydzieści dni przed ich rozpoczęciem.
7. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zakładu i potwierdzony przez strony protokołem.
8. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata.
9. Postanowienia dodatkowe: Uzyskać zgody właścicieli działek zlokalizowanych na trasie przyłącza

**Specjalista ds.
wodno-kanalizacyjnych**

Małgorzata Wojciechowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a