

Nielisz, dnia 21 stycznia 2026 roku

G M I N A N I E L I S Z
22-413 Nielisz 279
woj. lubelskie
tel. 84 63-12-727, fax 84 63-12-715

Numer referencyjny: **UZF.271.1.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. Zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Dostawa agregatów wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem dla Gminy Nielisz w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" ”**.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 21.01.2026r.:

1. Poproszę o informację czy dopuszczają Państwo w agregatach o mocy 90 kVA i 55 kVA typ zasysania - wolnossący zamiast wymaganego turbodoładowanego??

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w agregatach o mocy 90 kVA i 55 kVA typ zasysania - wolnossący zamiast turbodoładowanego

- A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY
inż. Adam Wal